

#90080#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 01.07.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Мастер, ООО, УК
Дрожжевая 18-18В, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 1553287	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 01.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11,565	0,298	11.267

с 01.07.24

11.565 Паш

Подпись исполнителя _____



#90079#

Отчёт за период с 01.07.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 5167
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1553287
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
02.07.2024	-	0,552	32,611	24,696	31,94	24,402	24	24	0	0	67,8	50,6	9	5,1
03.07.2024	-	0,519	31,968	24,148	31,312	23,853	24	24	0	0	67,7	51,2	9	5,1
04.07.2024	-	0,518	30,601	23,107	29,97	22,831	22,27	22,27	0	0	67,8	50,6	9	5,1
05.07.2024	-	0,554	32,633	28,463	31,959	28,122	24	24	0	0	67,9	50,6	9	5,1
06.07.2024	-	0,525	32,124	31,205	31,464	30,826	24	24	0	0	67,7	51,1	9	5,1
07.07.2024	-	0,544	32,905	31,936	32,228	31,549	24	24	0	0	67,8	51	9	5,1
08.07.2024	-	0,549	32,65	31,717	31,979	31,338	24	24	0	0	67,7	50,6	9	5,1
09.07.2024	-	0,524	32,399	31,451	31,731	31,064	24	24	0	0	67,8	51,4	9	5,1
10.07.2024	-	0,515	31,77	30,812	31,111	30,43	24	24	0	0	68	51,6	9	5,1
11.07.2024	-	0,496	31,675	30,716	31,024	30,332	24	24	0	0	67,7	51,8	9	5,1
12.07.2024	-	0,514	31,967	31,003	31,308	30,619	24	24	0	0	67,9	51,5	9	5,1
13.07.2024	-	0,467	31,158	30,202	30,516	29,813	24	24	0	0	67,8	52,6	9	5,1
14.07.2024	-	0,492	31,548	30,601	30,898	30,216	24	24	0	0	67,8	51,9	9	5,1
15.07.2024	-	0,493	31,574	30,654	30,922	30,268	24	24	0	0	67,9	52	9	5,1
16.07.2024	-	0,503	31,728	30,844	31,074	30,46	24	24	0	0	67,8	51,7	9	5,1
17.07.2024	-	0,49	31,355	30,415	30,707	30,031	24	24	0	0	67,9	52	9	5,1
18.07.2024	-	0,508	31,927	30,973	31,267	30,586	24	24	0	0	68	51,8	9	5,1
19.07.2024	-	0,507	32,068	31,118	31,407	30,73	24	24	0	0	67,8	51,8	9	5,1
20.07.2024	-	0,505	32,179	31,208	31,519	30,819	24	24	0	0	67,7	51,7	9	5,1
21.07.2024	-	0,514	32,271	31,297	31,604	30,905	24	24	0	0	68	51,8	9	5,1
22.07.2024	-	0,498	31,671	30,699	31,013	30,31	24	24	0	0	68,1	52,1	9	5,1
23.07.2024	-	0,48	32,18	31,139	31,518	30,738	24	24	0	0	67,7	52,6	9	5,1
Итого:	-	11,267	702,962	658,404	688,471	650,242	526,27	526,27	-	-	67,83	51,55	9	5,1

Общее время работы системы

528 час.

Период нормальной работы системы

526,27 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Tm, ч
01.07.2024	0,298	17,732	13,358	17,36	13,193	11,59	0,07
23.07.2024	11,565	720,693	671,761	705,832	663,435	537,86	0,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения