

#22773#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Дрожжевая 18-18В, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5167
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,598	36,082	35,445	35,363	35,035	24	24	0	0	66,5	49,7	9	5,1	-
25.09.2022	0,624	35,664	35,062	34,949	34,668	24	24	0	0	66,7	49	9	5,1	-
26.09.2022	0,589	35,98	35,348	35,27	34,934	24	24	0	0	66,5	49,9	9	5,1	-
27.09.2022	0,586	36,113	35,461	35,391	35,047	24	24	0	0	66,6	50,1	9	5,1	-
28.09.2022	0,564	35,727	35,07	35,012	34,648	24	24	0	0	66,7	50,7	9	5,1	-
29.09.2022	0,611	36,363	35,727	35,637	35,312	24	24	0	0	66,8	49,7	9	5,1	-
30.09.2022	0,596	37,512	36,824	36,77	36,391	24	24	0	0	66,4	50,3	9	5,1	-
01.10.2022	0,645	36,715	36,094	35,98	35,691	24	24	0	0	66,6	48,8	9	5,1	-
02.10.2022	0,631	36,645	36,008	35,91	35,602	24	24	0	0	66,6	49,1	9	5,1	-
03.10.2022	0,594	36,254	35,586	35,531	35,168	24	24	0	0	66,7	50,1	9	5,1	-
04.10.2022	1,402	62,594	61,863	61,281	61,266	24	24	0	0	68,5	45,7	9	5,1	-
Итого:	7,44	425,649	418,488	417,094	413,762	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,44													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1428,074	64227,988	64002,934	62712,117	63244,164	20215,62	0,1
04.10.2022	1435,513	64653,637	64421,422	63129,211	63657,926	20479,62	0,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:39:54