

#26428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 21.03.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 118-128, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5072
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552951
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2021 | 3,505 | 140,833 | 139,999 | 137,489 | 138,504 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 47,9 | 9 | 5,1 | 8,2 |
| 25.02.2021 | 3,203 | 126,235 | 125,869 | 123,323 | 124,616 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 46,3 | 9 | 5,1 | 10,7 |
| 26.02.2021 | 3,652 | 153,044 | 152,376 | 149,501 | 150,749 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 48 | 9 | 5,1 | 4,9 |
| 27.02.2021 | 3,917 | 177,357 | 176,379 | 173,215 | 174,316 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 50,1 | 9 | 5,1 | 3,2 |
| 28.02.2021 | 4,267 | 204,273 | 202,84 | 199,448 | 200,307 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 51,8 | 9 | 5,1 | 3 |
| 01.03.2021 | 4,197 | 200,4 | 198,811 | 195,603 | 196,284 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 52,3 | 9 | 5,1 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 4,092 | 197,416 | 196,009 | 192,753 | 193,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 51,9 | 9 | 5,1 | 3,2 |
| 03.03.2021 | 4,217 | 181,45 | 180,018 | 176,877 | 177,751 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 52 | 9 | 5,1 | 1,3 |
| 04.03.2021 | 4,342 | 199,651 | 197,968 | 194,68 | 195,377 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 53 | 9 | 5,1 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 4,523 | 202,026 | 200,282 | 196,663 | 197,458 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78 | 55,1 | 9 | 5,1 | -0,7 |
| 06.03.2021 | 4,451 | 195,157 | 193,554 | 190,061 | 190,933 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 53,9 | 9 | 5,1 | 1,4 |
| 07.03.2021 | 4,334 | 188,848 | 187,29 | 184,079 | 184,898 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 52,4 | 9 | 5,1 | 1,7 |
| 08.03.2021 | 4,601 | 212,598 | 210,652 | 207,064 | 207,691 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 55 | 9 | 5,1 | 0 |
| 09.03.2021 | 4,568 | 192,112 | 190,161 | 186,773 | 187,429 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80 | 55,7 | 9 | 5,1 | -1,7 |
| 10.03.2021 | 4,472 | 186,915 | 185,155 | 181,799 | 182,565 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 54,8 | 9 | 5,1 | -0,7 |
| 11.03.2021 | 4,69 | 200,542 | 198,61 | 195,055 | 195,785 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 55,4 | 9 | 5,1 | -0,8 |
| 12.03.2021 | 4,177 | 192,343 | 191,168 | 187,57 | 188,676 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 52,9 | 9 | 5,1 | 4,6 |
| 13.03.2021 | 3,966 | 176,382 | 175,424 | 172,181 | 173,338 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 50,5 | 9 | 5,1 | 4,9 |
| 14.03.2021 | 4,147 | 182,692 | 181,437 | 178,353 | 179,313 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 50,2 | 9 | 5,1 | 3,7 |
| 15.03.2021 | 4,04 | 189,534 | 188,414 | 185,013 | 186,065 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 51,8 | 9 | 5,1 | 3,2 |
| 16.03.2021 | 3,955 | 179,668 | 178,765 | 175,335 | 176,557 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 51,5 | 9 | 5,1 | 2,5 |
| 17.03.2021 | 4,091 | 184,805 | 183,738 | 180,302 | 181,446 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 51,8 | 9 | 5,1 | 1,6 |
| 18.03.2021 | 4,475 | 219,558 | 218,465 | 214,162 | 215,515 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 53,9 | 9 | 5,1 | 1 |
| 19.03.2021 | 4,596 | 224,275 | 223,311 | 218,49 | 220,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 55,8 | 9 | 5,1 | -1,1 |
| 20.03.2021 | 4,705 | 215,466 | 214,312 | 209,698 | 211,192 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 56 | 9 | 5,1 | -1,1 |
| 21.03.2021 | 4,472 | 200,926 | 199,814 | 195,681 | 197,052 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 54,5 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 109,655 | 4924,506 | 4890,821 | 4801,168 | 4827,45 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 109,655 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 624

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23.02.2021 | 823,638 | 34849,75 | 34761,731 | 33979,989 | 34337,439 | 8023,35 | 0,07 |
| 21.03.2021 | 933,295 | 39774,252 | 39652,55 | 38781,16 | 39164,89 | 8647,35 | 0,07 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 8:57:51