#26424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 118-128, г. Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	5072
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1552951
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,459	137,133	135,445	133,816	133,969	24	24	0	0	74	48,3	9	5,1	4
25.04.2021	3,541	139,18	137,641	135,812	136,152	24	24	0	0	74,1	48,1	9	5,1	3,7
26.04.2021	3,802	160,34	158,383	156,43	156,527	24	24	0	0	74,4	50,2	9	5,1	2,9
27.04.2021	3,774	158,242	156,602	154,391	154,777	24	24	0	0	74,3	50	9	5,1	4,1
28.04.2021	3,274	140,594	139,254	137,195	137,605	24	24	0	0	74	50,3	9	5,1	6,7
29.04.2021	3,037	107,434	106,105	104,863	105,121	24	24	0	0	73,6	44,7	9	5,1	9,3
30.04.2021	1,655	56,258	55,828	54,938	55,355	24	24	0	0	72,8	42,8	9	5,1	7
01.05.2021	0,99	36,195	36,266	35,387	35,949	24	24	0	0	70,9	43	9	5,1	7,3
02.05.2021	0,946	37,277	37,23	36,457	36,887	24	24	0	0	70,4	44,5	9	5,1	6,2
03.05.2021	0,999	38,172	37,965	37,328	37,621	24	24	0	0	70,6	43,9	9	5,1	5,8
04.05.2021	0,957	37,387	37,277	36,551	36,926	24	24	0	0	70,8	44,7	9	5,1	9,6
05.05.2021	0,959	36,863	36,754	36,035	36,414	24	24	0	0	71	44,4	9	5,1	10,4
06.05.2021	0,979	37,781	37,668	36,938	37,316	24	24	0	0	70,9	44,5	9	5,1	6,9
07.05.2021	0,964	37,211	37,113	36,379	36,77	24	24	0	0	71	44,5	9	5,1	6,9
08.05.2021	1,04	39,008	38,859	38,137	38,508	24	24	0	0	71	43,8	9	5,1	6,3
09.05.2021	0,915	36,176	36,133	35,367	35,789	24	24	0	0	70,9	45,1	9	5,1	11,1
10.05.2021	0,978	37,742	37,68	36,898	37,332	24	24	0	0	70,9	44,4	9	5,1	17,8
11.05.2021	0,859	35,121	35,137	34,34	34,789	24	24	0	0	70,8	45,8	9	5,1	19,7
12.05.2021	0,843	34,551	34,59	33,781	34,25	24	24	0	0	70,7	45,9	9	5,1	19,2
13.05.2021	0,854	35,312	35,328	34,527	34,977	24	24	0	0	70,8	46,1	9	5,1	9,9
14.05.2021	0,883	35,32	35,312	34,531	34,969	24	24	0	0	70,9	45,4	9	5,1	10,6
15.05.2021	0,828	34,941	34,953	34,168	34,602	24	24	0	0	70,6	46,5	9	5,1	10
16.05.2021	0,952	37,641	37,559	36,797	37,195	24	24	0	0	70,8	45	9	5,1	12,5
17.05.2021	0,913	36,992	36,953	36,164	36,594	24	24	0	0	71	45,8	9	5,1	14,5
18.05.2021	0,869	36,547	36,5	35,734	36,129	24	24	0	0	70,8	46,6	9	5,1	11,4
19.05.2021	0,91	37,129	37,07	36,297	36,703	24	24	0	0	70,8	45,8	9	5,1	10,4
20.05.2021	0,874	37,074	37,039	36,25	36,66	24	24	0	0	70,8	46,8	9	5,1	-
21.05.2021	0,931	37,828	37,773	36,98	37,398	24	24	0	0	70,9	45,8	9	5,1	14
22.05.2021	0,881	36,332	36,297	35,527	35,941	24	24	0	0	70,7	46	9	5,1	-
23.05.2021	0,926	37,602	37,508	36,766	37,137	24	24	0	0	70,8	45,7	9	5,1	-
Итого:	43,792	1745,383	1734,222	1704,784	1716,362	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,792													

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1044,754	44158,746	44002,398	43059,418	43467,602	9439,35	0,07
23.05.2021	1088,547	45904,129	45736,621	44764,203	45183,965	10159,35	0,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 16:08:24