

#26436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Машиностроительная 118-128, г. Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 5072
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Заводской номер: 1552951
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,89	52,359	52	51,242	51,344	24	24	0	0	69,1	51,8	9	5,1	-
25.09.2022	0,938	52,023	51,609	50,914	50,977	24	24	0	0	69,3	51	9	5,1	-
26.09.2022	0,861	52,641	52,25	51,516	51,586	24	24	0	0	69	52,4	9	5,1	-
27.09.2022	0,865	52,016	51,664	50,906	51	24	24	0	0	69,1	52,2	9	5,1	-
28.09.2022	0,893	52,18	51,773	51,062	51,125	24	24	0	0	69,2	51,8	9	5,1	-
29.09.2022	0,903	53,703	53,344	52,555	52,672	24	24	0	0	69,2	52,1	9	5,1	-
30.09.2022	0,863	55,211	54,859	54,047	54,133	24	24	0	0	68,9	53	9	5,1	-
01.10.2022	0,911	54,461	54,094	53,297	53,414	24	24	0	0	69,2	52,2	9	5,1	-
02.10.2022	0,906	53,711	53,328	52,57	52,656	24	24	0	0	69	51,9	9	5,1	-
03.10.2022	0,921	54,156	53,766	52,984	53,078	24	24	0	0	69,3	52	9	5,1	-
04.10.2022	2,181	105,141	103,977	102,828	102,805	24	24	0	0	70,3	49,2	9	5,1	-
Итого:	11,132	637,602	632,664	623,921	624,79	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,132													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2098,664	92150,211	91879,82	89904,883	90761,711	21821,16	0,07
04.10.2022	2109,794	92787,812	92512,484	90528,805	91386,5	22085,16	0,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:38:55