

#3227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 38-46, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 9443
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119466
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 13,224 | 0,127 | 117,173 | 0 | 0,72 | 114,407 | 0 | 0,713 | 24 | 0 | 72,7 | 45,4 | 0,44 | 0,36 | 1,7 |
| 25.02.2022 | 12,668 | 0,134 | 106,984 | 0 | 0,82 | 104,51 | 0 | 0,813 | 24 | 0 | 71,9 | 43,4 | 0,44 | 0,36 | 4,7 |
| 26.02.2022 | 13,911 | 0,148 | 118,592 | 0 | 0,76 | 115,811 | 0 | 0,753 | 24 | 0 | 72,4 | 44,1 | 0,44 | 0,36 | 4,4 |
| 27.02.2022 | 15,671 | 0,138 | 137,849 | 0 | 0,78 | 134,387 | 0 | 0,772 | 24 | 0 | 75,3 | 47,8 | 0,43 | 0,36 | 2,9 |
| 28.02.2022 | 14,583 | 0,153 | 119,795 | 0 | 0,81 | 116,723 | 0 | 0,802 | 24 | 0 | 76,1 | 46,6 | 0,44 | 0,36 | 0,6 |
| 01.03.2022 | 15,179 | 0,156 | 131,614 | 0 | 0,81 | 128,229 | 0 | 0,801 | 24 | 0 | 76,3 | 48,3 | 0,44 | 0,36 | 0,5 |
| 02.03.2022 | 14,854 | 0,161 | 131,756 | 0 | 0,83 | 128,399 | 0 | 0,821 | 24 | 0 | 75,9 | 48,6 | 0,44 | 0,36 | -1,2 |
| 03.03.2022 | 13,868 | 0,165 | 115,364 | 0 | 0,85 | 112,525 | 0 | 0,842 | 24 | 0 | 74,5 | 45,4 | 0,44 | 0,36 | -0,1 |
| 04.03.2022 | 13,684 | 0,16 | 115,124 | 0 | 0,85 | 112,325 | 0 | 0,842 | 24 | 0 | 73,9 | 45,2 | 0,44 | 0,36 | 2,7 |
| 05.03.2022 | 16,081 | 0,159 | 143,864 | 0 | 0,84 | 140,11 | 0 | 0,83 | 24 | 0 | 76,9 | 49,8 | 0,43 | 0,37 | 2,1 |
| 06.03.2022 | 16,172 | 0,172 | 140,01 | 0 | 0,85 | 136,309 | 0 | 0,841 | 24 | 0 | 77,5 | 49,5 | 0,44 | 0,36 | -2,2 |
| 07.03.2022 | 14,699 | 0,172 | 118,808 | 0 | 0,86 | 115,736 | 0 | 0,851 | 24 | 0 | 76,6 | 46,6 | 0,45 | 0,36 | -1,1 |
| 08.03.2022 | 14,244 | 0,165 | 116,835 | 0 | 0,89 | 113,933 | 0 | 0,882 | 24 | 0 | 74,8 | 45,3 | 0,45 | 0,36 | 1,7 |
| 09.03.2022 | 14,252 | 0,166 | 124,284 | 0 | 0,91 | 121,233 | 0 | 0,901 | 24 | 0 | 74,3 | 46,6 | 0,44 | 0,36 | 2,8 |
| 10.03.2022 | 16,276 | 0,174 | 149,599 | 0 | 0,95 | 145,695 | 0 | 0,939 | 24 | 0 | 76,9 | 50,6 | 0,43 | 0,37 | 1,3 |
| 11.03.2022 | 15,728 | 0,196 | 139,215 | 0 | 0,93 | 135,537 | 0 | 0,92 | 24 | 0 | 77,5 | 50,2 | 0,44 | 0,36 | -2,5 |
| 12.03.2022 | 15,156 | 0,189 | 129,635 | 0 | 0,97 | 126,314 | 0 | 0,96 | 24 | 0 | 76,1 | 47,9 | 0,44 | 0,36 | -1,2 |
| 13.03.2022 | 14,531 | 0,189 | 130,774 | 0 | 1,03 | 127,57 | 0 | 1,02 | 24 | 0 | 74,3 | 47,5 | 0,44 | 0,36 | -0,6 |
| 14.03.2022 | 14,103 | 0,197 | 128,124 | 0 | 1,07 | 125,055 | 0 | 1,06 | 24 | 0 | 73,3 | 46,8 | 0,44 | 0,36 | 0 |
| 15.03.2022 | 13,018 | 0,202 | 117,012 | 0 | 1,1 | 114,244 | 0 | 0,981 | 24 | 0 | 72,8 | 46 | 0,44 | 0,36 | 1,5 |
| 16.03.2022 | 13,476 | 0,186 | 120,689 | 0 | 1,08 | 117,84 | 0 | 1,07 | 22 | 2 | 72,7 | 45,8 | 0,44 | 0,36 | 1,8 |
| 17.03.2022 | 13,036 | 0,199 | 112,09 | 0 | 1,09 | 109,447 | 0 | 1,08 | 24 | 0 | 72,6 | 44,6 | 0,44 | 0,35 | 2,3 |
| 18.03.2022 | 13,359 | 0,197 | 121,279 | 0 | 1,06 | 118,422 | 0 | 1,05 | 24 | 0 | 72,6 | 46,1 | 0,44 | 0,35 | 3,3 |
| 19.03.2022 | 12,16 | 0,194 | 97,345 | 0 | 1,09 | 95,073 | 0 | 1,081 | 24 | 0 | 72,3 | 42,3 | 0,45 | 0,35 | 4,3 |
| 20.03.2022 | 13,331 | 0,189 | 117,344 | 0 | 1,08 | 114,577 | 0 | 1,071 | 24 | 0 | 72,6 | 45,3 | 0,45 | 0,35 | 2,6 |
| 21.03.2022 | 12,416 | 0,195 | 105,143 | 0 | 1,1 | 102,677 | 0 | 1,091 | 24 | 0 | 72,5 | 44,1 | 0,45 | 0,35 | 2,2 |
| 22.03.2022 | 11,216 | 0,194 | 92,364 | 0 | 1,13 | 90,216 | 0 | 1,121 | 24 | 0 | 72,2 | 43 | 0,45 | 0,35 | 3,3 |
| 23.03.2022 | 11,584 | 0,192 | 91,007 | 0 | 1,13 | 88,893 | 0 | 1,121 | 24 | 0 | 72,2 | 41,6 | 0,45 | 0,35 | 4,9 |
| Итого: | 392,48 | 0 | 3389,672 | 0 | 26,39 | 3306,197 | 0 | 26,029 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 93,742 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|---------|--------|
| 23.02.2022 | 1733,461 | 14609,843 | 0 | 164,99 | 14244,777 | 0 | 163,334 | 2912 | 3 |
| 23.03.2022 | 2125,941 | 17999,511 | 0 | 191,38 | 17550,973 | 0 | 189,364 | 3582 | 5 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 8:06:20