

#120964#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 38-46, г. Калининград
4342
9443
ТВ7 (ASCII)
20119466
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	14,359	1,477	169,461	0	6,12	165,207	0	6,029	24	0	75,3	56,7	0,44	0,37	-
25.02.2025	14,193	1,428	151,034	0	6,05	147,029	0	5,962	24	0	77,8	57,1	0,45	0,36	-
26.02.2025	13,904	1,404	154,467	0	6,08	150,359	0	5,986	24	0	77,8	58,1	0,45	0,36	-
27.02.2025	13,167	1,452	149,424	0	6,14	145,501	0	6,045	24	0	77,2	58	0,45	0,35	-
28.02.2025	13,709	1,464	172,139	0	6,13	167,833	0	6,036	24	0	75,1	57,7	0,44	0,36	-
01.03.2025	15,018	1,454	193,598	0	6,05	188,759	0	5,956	24	0	75,1	57,9	0,43	0,37	-
02.03.2025	14,932	1,443	196,215	0	6,05	191,304	0	5,955	24	0	75,2	58,4	0,43	0,37	-
03.03.2025	14,369	1,454	183,747	0	6,92	179,155	0	6,812	24	0	75,1	58,2	0,44	0,36	-
04.03.2025	13,803	1,656	175,81	0	7,07	171,42	0	6,96	24	0	75	58,2	0,44	0,36	-
05.03.2025	12,004	1,691	158,491	0	7,2	154,526	0	7,084	24	0	75,1	59,3	0,45	0,36	-
06.03.2025	11,089	1,75	150,151	0	7,41	146,413	0	7,289	24	0	74,9	59,8	0,46	0,35	-
07.03.2025	12,176	1,817	164,219	0	7,45	160,127	0	7,328	24	0	75	59,6	0,45	0,35	-
08.03.2025	12,02	1,83	160,341	0	7,45	156,342	0	7,328	24	0	75	59,5	0,45	0,35	-
09.03.2025	12,308	1,828	172,541	0	7,45	168,238	0	7,325	24	0	75	60,2	0,45	0,35	-
10.03.2025	10,914	1,848	154,639	0	7,45	150,785	0	7,324	24	0	75	60,7	0,46	0,35	-
11.03.2025	13,237	1,859	173,592	0	7,38	169,258	0	7,263	24	0	75,1	59	0,45	0,36	-
12.03.2025	13,294	1,783	181,304	0	7,31	176,762	0	7,191	24	0	75,2	59,7	0,45	0,36	-
13.03.2025	13,937	1,791	184,621	0	7,34	179,991	0	7,222	24	0	75,3	59,2	0,45	0,36	-
14.03.2025	14,954	1,785	200,06	0	7,31	195,036	0	7,192	24	0	75,4	59,3	0,43	0,37	-
15.03.2025	15,85	1,784	221,947	0	7,33	216,362	0	7,209	24	0	75,4	59,9	0,43	0,37	-
16.03.2025	16,101	1,811	230,113	0	7,3	224,318	0	7,178	24	0	75,4	60,2	0,43	0,37	-
17.03.2025	16,1	1,808	220,45	0	7,31	214,888	0	7,19	24	0	75,5	59,6	0,42	0,37	-
18.03.2025	15,255	1,796	213,378	0	7,32	208,025	0	7,199	24	0	75,3	59,8	0,43	0,37	-
19.03.2025	14,387	1,804	203,04	0	7,38	197,953	0	7,257	24	0	75,2	60,1	0,44	0,36	-
20.03.2025	13,272	1,826	189,943	0	7,59	185,183	0	7,461	24	0	75,3	60,6	0,45	0,36	-
21.03.2025	12,333	1,901	175,136	0	7,68	170,771	0	7,551	24	0	75	60,5	0,46	0,35	-
22.03.2025	12,959	1,911	190,155	0	7,68	185,398	0	7,548	24	0	75,2	61	0,45	0,36	-
23.03.2025	12,807	1,932	205,639	0	7,78	200,703	0	7,65	24	0	73,3	60,4	0,44	0,36	-
Итого:	382,451	0	5095,655	0	197,73	4967,646	0	194,53	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,347														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	10800,55	96059,686	0	910,01	93707,806	0	899,776	29183	36
23.03.2025	11183,001	101155,341	0	1107,74	98675,451	0	1094,31	29855	36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:13:42