

#296544#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Машиностроительная 38-46, г. Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 9443
Тип теплосчётчика: ТВ7 (ASCII)
Заводской номер: 20119466
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	10,994	0,002	102,484	0	0,01	100,017	0	0,01	24	0	73,5	47,3	0,45	0,36	-
20.03.2026	10,377	0,002	93,082	0	0,02	90,857	0	0,02	24	0	73,3	46,1	0,45	0,35	-
21.03.2026	10,987	0,004	102,738	0	0,02	100,274	0	0,02	24	0	73,5	47,3	0,45	0,36	-
22.03.2026	10,787	0,004	98,799	0	0,02	96,432	0	0,02	24	0	73,4	46,7	0,46	0,36	-
23.03.2026	9,392	0,004	86,024	0	0,03	83,961	0	0,03	24	0	73,5	46,8	0,47	0,35	-
24.03.2026	8,735	0,006	79,891	0	0,03	77,984	0	0,03	24	0	73,2	46,5	0,48	0,34	-
25.03.2026	8,132	0,006	75,341	0	0,02	73,551	0	0,02	24	0	73,1	46,7	0,49	0,34	-
26.03.2026	10,326	0,004	93,195	0	0,03	90,971	0	0,03	24	0	73,2	46,1	0,46	0,35	-
27.03.2026	10,902	0,006	99,278	0	0,03	96,896	0	0,03	24	0	73,4	46,6	0,45	0,35	-
28.03.2026	10,472	0,006	95,576	0	0,03	93,279	0	0,03	24	0	73,5	46,7	0,46	0,35	-
29.03.2026	9,959	0,006	88,253	0	0,03	86,14	0	0,03	24	0	73,3	45,8	0,47	0,35	-
30.03.2026	9,811	0,005	89,109	0	0,03	86,974	0	0,03	24	0	73,4	46,5	0,46	0,35	-
31.03.2026	10,632	0,006	95,652	0	0,04	93,358	0	0,04	24	0	73,4	46,2	0,46	0,35	-
01.04.2026	10,826	0,008	100,103	0	0,03	97,694	0	0,03	24	0	73,6	47,1	0,46	0,35	-
02.04.2026	11,102	0,006	104,431	0	0,04	101,925	0	0,04	24	0	73,4	47,5	0,45	0,36	-
03.04.2026	10,927	0,008	98,634	0	0,05	96,263	0	0,05	24	0	73,5	46,4	0,46	0,36	-
04.04.2026	10,412	0,01	93,93	0	0,02	91,672	0	0,02	24	0	73,5	46,4	0,46	0,35	-
05.04.2026	9,818	0,004	86,567	0	0,02	84,491	0	0,02	24	0	73,4	45,7	0,47	0,35	-
06.04.2026	10,038	0,004	91,486	0	0,02	89,294	0	0,02	24	0	73,4	46,6	0,47	0,35	-
07.04.2026	12,707	0,004	105,331	0	0,02	102,803	0	0,02	24	0	73,4	43,9	0,45	0,35	-
08.04.2026	16,186	0,004	138,586	0	0,02	135,218	0	0,02	24	0	73,9	45,4	0,45	0,36	-
09.04.2026	15,126	0,004	141,731	0	0,01	138,293	0	0,01	24	0	73,9	47,8	0,45	0,36	-
10.04.2026	13,723	0,002	137,947	0	0,02	134,607	0	0,02	24	0	73,8	49,5	0,46	0,36	-
11.04.2026	12,593	0,004	128,971	0	0,03	125,85	0	0,03	24	0	73,8	50	0,47	0,35	-
12.04.2026	11,624	0,006	127,219	0	0,03	124,132	0	0,03	24	0	73,9	51,6	0,47	0,35	-
13.04.2026	11,059	0,006	125,577	0	0,05	122,558	0	0,049	24	0	73,5	52	0,47	0,35	-
14.04.2026	9,902	0,011	121,515	0	0,04	118,575	0	0,039	24	0	73,8	53,9	0,48	0,34	-
15.04.2026	9,654	0,009	120,466	0	0,04	117,559	0	0,039	24	0	73,6	54,1	0,48	0,34	-
16.04.2026	10,963	0,009	128,515	0	0,04	125,393	0	0,039	24	0	73,9	53	0,47	0,35	-
17.04.2026	10,469	0,009	100,969	0	0,03	98,543	0	0,03	24	0	73,6	48,2	0,46	0,35	-
18.04.2026	8,832	0,006	72,143	0	0,04	70,439	0	0,04	24	0	72,8	42,9	0,47	0,34	-
Итого:	337,467	0	3223,543	0	0,89	3146,003	0	0,886	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,603														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	2294,838	23631,134	0	157,58	22995,384	0	155,637	4375	462
18.04.2026	2632,305	26854,678	0	158,47	26141,385	0	156,517	5119	462

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:58:44