

#126053#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 38-46, г. Калининград
4342
9443
ТВ7 (ASCII)
20119466
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	13,004	1,928	188,93	0	7,79	184,204	0	7,658	24	0	75,2	60,9	0,45	0,35	6,8
25.03.2025	12,478	1,949	188,665	0	7,89	183,945	0	7,752	24	0	75,1	61,6	0,45	0,36	5,5
26.03.2025	12,029	2,003	177,447	0	7,9	173,012	0	7,765	24	0	75,1	61,3	0,45	0,35	4,4
27.03.2025	12,606	1,983	189,751	0	7,88	184,991	0	7,743	24	0	75,3	61,6	0,45	0,35	6,9
28.03.2025	10,541	1,993	166,995	0	7,98	162,796	0	7,836	24	0	75,3	62,9	0,46	0,35	5,7
29.03.2025	10,585	2,061	178,648	0	7,98	174,183	0	7,834	24	0	75,1	63,5	0,46	0,35	8,9
30.03.2025	11,617	2,075	188,599	0	8	183,873	0	7,857	24	0	75,2	62,8	0,46	0,35	9,9
31.03.2025	11,687	2,052	185,038	0	7,97	180,399	0	7,828	24	0	75,2	62,5	0,46	0,35	6,8
01.04.2025	12,853	2,041	198,84	0	7,94	193,873	0	7,801	24	0	75,1	61,8	0,45	0,35	5,9
02.04.2025	11,243	2,014	186,954	0	7,99	182,265	0	7,844	24	0	75,2	63,3	0,46	0,35	-
03.04.2025	9,966	2,074	181,575	0	7,98	177,023	0	7,829	24	0	75,3	64,7	0,47	0,35	-
04.04.2025	11,16	2,11	195,569	0	7,96	190,672	0	7,813	24	0	75,2	63,9	0,46	0,35	-
05.04.2025	14,75	2,082	229,871	0	7,88	224,09	0	7,742	24	0	75,3	61,8	0,43	0,36	-
06.04.2025	15,683	1,998	243,15	0	7,92	237,012	0	7,782	24	0	75,4	61,6	0,42	0,37	-
07.04.2025	14,633	2,009	229,393	0	7,93	223,612	0	7,79	24	0	75,4	62	0,44	0,36	-
08.04.2025	13,74	2,024	223,354	0	8	217,731	0	7,857	24	0	75,4	62,6	0,44	0,36	-
09.04.2025	13,898	2,056	223,254	0	8,02	217,623	0	7,876	24	0	75,4	62,5	0,44	0,36	-
10.04.2025	14,576	2,061	228,482	0	8,06	222,806	0	7,92	24	0	74,8	61,4	0,43	0,37	-
11.04.2025	10,186	2,037	214,383	0	5,42	209,244	0	5,32	24	0	73,4	63,4	0,44	0,36	-
12.04.2025	9,501	1,413	229,319	0	0,17	223,795	0	0,167	24	0	73,5	63,4	0,44	0,36	-
13.04.2025	8,048	0,044	218,481	0	0,1	213,23	0	0,098	24	0	73,5	64,5	0,46	0,35	-
14.04.2025	6,524	0,026	191,089	0	0,04	186,499	0	0,039	24	0	73,5	65,1	0,46	0,34	-
15.04.2025	6,094	0,011	187,374	0	0,1	182,895	0	0,098	24	0	73,3	65,4	0,45	0,33	-
16.04.2025	4,932	0,027	183,17	0	0,09	178,802	0	0,088	24	0	73,2	66,6	0,45	0,33	-
17.04.2025	3,253	0,024	184,527	0	0,12	180,186	0	0,117	24	0	72,7	68,4	0,45	0,33	-
18.04.2025	3,128	0,034	186,003	0	0,11	181,665	0	0,108	24	0	72,3	68,3	0,46	0,33	-
19.04.2025	3,271	0,031	195,053	0	0,11	190,498	0	0,108	24	0	72,3	68,3	0,45	0,33	-
20.04.2025	3,086	0,031	182,061	0	0,11	177,794	0	0,108	24	0	72,3	68,3	0,45	0,33	-
21.04.2025	3,262	0,031	190,211	0	0,12	185,777	0	0,117	24	0	72,3	68,2	0,46	0,33	-
22.04.2025	3,098	0,034	184,869	0	0,13	180,59	0	0,127	24	0	72	68	0,46	0,33	-
23.04.2025	3,197	0,036	188,404	0	0,11	184,008	0	0,108	24	0	72,3	68,2	0,45	0,33	-
Итого:	294,629	0	6139,459	0	149,8	5989,093	0	147,13	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,371														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	11183,001	101155,341	0	1107,74	98675,451	0	1094,31	29855	36
23.04.2025	11477,631	107294,797	0	1257,54	104664,544	0	1241,441	30599	36

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:40:50