#3231#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 38-46, г. Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 9443 |
| Тип теплосчётчика | TB7 (ASCII) |
| Заводской номер | 20119466 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2023 | 3,708 | 0 | 38,186 | 0 | 0 | 37,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 46 | 0,4 | 0,31 | - |
| 25.04.2023 | 3,658 | 0 | 37,615 | 0 | 0 | 36,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 46 | 0,4 | 0,31 | - |
| 26.04.2023 | 3,816 | 0 | 38,905 | 0 | 0 | 38,053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 45,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 27.04.2023 | 3,923 | 0 | 39,769 | 0 | 0 | 38,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 45,6 | 0,39 | 0,32 | - |
| 28.04.2023 | 3,818 | 0 | 38,79 | 0 | 0 | 37,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 45,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 29.04.2023 | 3,973 | 0 | 39,84 | 0 | 0 | 38,965 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 45,5 | 0,39 | 0,32 | - |
| 30.04.2023 | 4,14 | 0 | 41,086 | 0 | 0 | 40,186 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 45,3 | 0,39 | 0,32 | - |
| 01.05.2023 | 4,087 | 0 | 40,539 | 0 | 0 | 39,649 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 45,3 | 0,39 | 0,32 | - |
| 02.05.2023 | 3,801 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 37,656 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 45,7 | 0,42 | 0,32 | - |
| 03.05.2023 | 3,824 | 0 | 38,365 | 0 | 0 | 37,523 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 45,5 | 0,42 | 0,32 | - |
| 04.05.2023 | 3,782 | 0 | 38,524 | 0 | 0 | 37,679 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 45,7 | 0,4 | 0,32 | - |
| 05.05.2023 | 3,661 | 0 | 37,686 | 0 | 0 | 36,864 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 45,9 | 0,39 | 0,32 | - |
| 06.05.2023 | 3,838 | 0 | 38,86 | 0 | 0 | 38,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 45,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 07.05.2023 | 4,202 | 0 | 40,5 | 0 | 0 | 39,603 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 44,8 | 0,39 | 0,32 | - |
| 08.05.2023 | 3,913 | 0 | 38,908 | 0 | 0 | 38,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 45,2 | 0,39 | 0,32 | - |
| 09.05.2023 | 3,977 | 0 | 39,339 | 0 | 0 | 38,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 45,1 | 0,39 | 0,32 | - |
| 10.05.2023 | 3,673 | 0 | 36,97 | 0 | 0 | 36,157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 45,6 | 0,39 | 0,31 | - |
| 11.05.2023 | 3,759 | 0 | 38,351 | 0 | 0 | 37,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 45,7 | 0,36 | 0,31 | - |
| 12.05.2023 | 3,552 | 0 | 36,939 | 0 | 0 | 36,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 46 | 0,35 | 0,31 | - |
| 13.05.2023 | 3,552 | 0 | 37,571 | 0 | 0 | 36,756 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 46,2 | 0,35 | 0,31 | - |
| 14.05.2023 | 3,652 | 0 | 38,009 | 0 | 0 | 37,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 46,1 | 0,36 | 0,31 | - |
| 15.05.2023 | 3,505 | 0 | 36,673 | 0 | 0 | 35,872 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 46,4 | 0,37 | 0,31 | - |
| 16.05.2023 | 3,504 | 0 | 37,056 | 0 | 0 | 36,249 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 46,4 | 0,38 | 0,31 | - |
| 17.05.2023 | 3,448 | 0 | 37,199 | 0 | 0 | 36,393 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 46,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 18.05.2023 | 3,515 | 0 | 37,431 | 0 | 0 | 36,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 46,5 | 0,37 | 0,31 | - |
| 19.05.2023 | 3,348 | 0 | 36,244 | 0 | 0 | 35,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 46,8 | 0,37 | 0,31 | - |
| 20.05.2023 | 3,449 | 0 | 37,127 | 0 | 0 | 36,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 46,7 | 0,37 | 0,31 | - |
| 21.05.2023 | 3,715 | 0 | 39,225 | 0 | 0 | 38,369 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 46,4 | 0,37 | 0,31 | - |
| 22.05.2023 | 4,068 | 0 | 41,049 | 0 | 0 | 40,142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 45,8 | 0,38 | 0,31 | - |
| 23.05.2023 | 3,47 | 0 | 36,612 | 0 | 0 | 35,811 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 46,6 | 0,38 | 0,31 | - |
| Итого: | 112,331 | 0 | 1151,868 | 0 | 0 | 1126,682 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,83 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 720 |
| Период нормальной работы системы, ч | 720 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2023 | 5446,953 | 46736,935 | 0 | 288,2 | 45599,947 | 0 | 285,386 | 13085 | 6 |
| 23.05.2023 | 5559,283 | 47888,803 | 0 | 288,2 | 46726,628 | 0 | 285,386 | 13805 | 6 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2023 7:42:07