

#133715#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Машиностроительная 38-46, г. Калининград

4342

9443

ТВ7 (ASCII)

20119466

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	2,799	0,135	241,765	0	0,31	236,049	0	0,303	24	0	72,8	70,1	0,45	0,33	-
25.05.2025	2,732	0,089	241,154	0	0,29	235,441	0	0,284	24	0	72,8	70,1	0,44	0,33	-
26.05.2025	2,185	0,083	135,046	0	0,15	131,877	0	0,147	24	0	72,5	68,7	0,44	0,33	-
27.05.2025	3,245	0,043	61,202	0	0	59,814	0	0	24	0	71,1	58,2	0,45	0,33	-
28.05.2025	3,127	0	57,866	0	0	56,545	0	0	24	0	71,5	58,3	0,45	0,33	-
29.05.2025	3,171	0	60,736	0	0	59,361	0	0	24	0	71	58,3	0,45	0,33	-
30.05.2025	3,133	0	59,959	0	0	58,601	0	0	24	0	71	58,3	0,45	0,33	-
31.05.2025	3,225	0	61,643	0	0	60,249	0	0	24	0	71	58,3	0,45	0,33	-
01.06.2025	3,364	0	63,8	0	0	62,35	0	0	24	0	71,2	58,4	0,45	0,33	-
02.06.2025	3,132	0	59,052	0	0	57,708	0	0	24	0	71,3	58,4	0,45	0,33	-
03.06.2025	3,051	0	59,366	0	0	58,026	0	0	24	0	70,9	58,4	0,44	0,33	-
04.06.2025	1,143	0	26,695	0	0	26,15	0	0	24	0	66,5	57,3	0,24	0,19	-
05.06.2025	0	0	0,766	0	0	0,764	0	0	24	0	26,3	38,3	0,06	0,07	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	27,3	0,07	0,07	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	23,8	0,07	0,08	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,9	0,08	0,08	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,8	0,08	0,08	-
10.06.2025	0	0	0,014	0	0	0,014	0	0	24	0	18,5	18,3	0,07	0,08	-
11.06.2025	0,045	0	1,835	0	0	1,83	0	0	24	0	26,3	20,5	0,08	0,08	-
12.06.2025	0,086	0	3,051	0	0	3,042	0	0	24	0	27,8	21	0,11	0,11	-
13.06.2025	0,077	0	2,97	0	0	2,962	0	0	24	0	27,1	20,8	0,11	0,11	-
14.06.2025	0,074	0	3,019	0	0	3,01	0	0	24	0	26,8	20,9	0,1	0,11	-
15.06.2025	0,067	0	2,987	0	0	2,979	0	0	24	0	26,4	21	0,1	0,11	-
16.06.2025	0,056	0	2,858	0	0	2,85	0	0	24	0	25,9	21,2	0,1	0,1	-
17.06.2025	1,72	0	48,259	0	0	47,474	0	0	24	0	57,6	49	0,26	0,24	-
18.06.2025	3,157	0	62,674	0	0	61,272	0	0	24	0	70,6	58,3	0,41	0,32	-
19.06.2025	3,029	0	59,424	0	0	58,086	0	0	24	0	70,9	58,4	0,42	0,33	-
20.06.2025	2,986	0	58,501	0	0	57,182	0	0	24	0	70,9	58,5	0,43	0,33	-
21.06.2025	2,957	0	58,711	0	0	57,391	0	0	24	0	70,8	58,5	0,43	0,33	-
22.06.2025	3,149	0	61,702	0	0	60,305	0	0	24	0	71	58,6	0,43	0,32	-
23.06.2025	2,911	0	58,09	0	0	56,782	0	0	24	0	70,8	58,6	0,43	0,33	-
Итого:	54,621	0	1553,145	0	0,75	1518,114	0	0,734	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,046														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	11565,226	113811,347	0	1258,86	111028,469	0	1242,733	31318	37
23.06.2025	11619,845	115364,494	0	1259,61	112546,581	0	1243,466	32062	37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:53:25