

# #3237#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Машиностроительная 38-46, г. Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 9443  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АССII)  
Заводской номер: 20119466  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	3,353	0,05	30,629	0	0,29	30,011	0	0,288	24	0	66,7	40,5	0,43	0,31	-
25.09.2022	3,38	0,049	30,481	0	0,28	29,861	0	0,278	24	0	66,9	40,3	0,43	0,31	-
26.09.2022	3,404	0,047	31,009	0	0,3	30,383	0	0,298	24	0	66,7	40,4	0,43	0,31	-
27.09.2022	3,28	0,051	30,035	0	0,28	29,428	0	0,278	24	0	66,7	40,5	0,43	0,31	-
28.09.2022	3,453	0,048	31,007	0	0,29	30,377	0	0,288	24	0	67	40,2	0,43	0,31	-
29.09.2022	3,444	0,049	31,034	0	0,28	30,406	0	0,278	24	0	66,8	40,2	0,43	0,31	-
30.09.2022	3,245	0,047	30,356	0	0,32	29,75	0	0,318	24	0	66,3	40,7	0,42	0,31	-
01.10.2022	3,336	0,055	30,354	0	0,27	29,741	0	0,268	24	0	66,7	40,3	0,43	0,31	-
02.10.2022	3,55	0,046	31,955	0	0,26	31,309	0	0,258	24	0	66,8	40,1	0,42	0,31	-
03.10.2022	3,447	0,044	31,005	0	0,29	30,376	0	0,288	24	0	66,9	40,2	0,43	0,31	-
04.10.2022	5,025	0,049	43,251	0	0,3	42,344	0	0,298	24	0	68,1	40,1	0,42	0,31	-
Итого:	38,917	0	351,116	0	3,16	343,986	0	3,138	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,295														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2880,692	24451,504	0	234,29	23863,984	0	231,934	7997	6
04.10.2022	2919,609	24802,62	0	237,45	24207,969	0	235,07	8261	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 14:02:56