#3238#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 38-46, г. Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 9443 |
| Тип теплосчётчика | TB7 (ASCII) |
| Заводской номер | 20119466 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2022 | 3,353 | 0,05 | 30,629 | 0 | 0,29 | 30,011 | 0 | 0,288 | 24 | 0 | 66,7 | 40,5 | 0,43 | 0,31 | - |
| 25.09.2022 | 3,38 | 0,049 | 30,481 | 0 | 0,28 | 29,861 | 0 | 0,278 | 24 | 0 | 66,9 | 40,3 | 0,43 | 0,31 | - |
| 26.09.2022 | 3,404 | 0,047 | 31,009 | 0 | 0,3 | 30,383 | 0 | 0,298 | 24 | 0 | 66,7 | 40,4 | 0,43 | 0,31 | - |
| 27.09.2022 | 3,28 | 0,051 | 30,035 | 0 | 0,28 | 29,428 | 0 | 0,278 | 24 | 0 | 66,7 | 40,5 | 0,43 | 0,31 | - |
| 28.09.2022 | 3,453 | 0,048 | 31,007 | 0 | 0,29 | 30,377 | 0 | 0,288 | 24 | 0 | 67 | 40,2 | 0,43 | 0,31 | - |
| 29.09.2022 | 3,444 | 0,049 | 31,034 | 0 | 0,28 | 30,406 | 0 | 0,278 | 24 | 0 | 66,8 | 40,2 | 0,43 | 0,31 | - |
| 30.09.2022 | 3,245 | 0,047 | 30,356 | 0 | 0,32 | 29,75 | 0 | 0,318 | 24 | 0 | 66,3 | 40,7 | 0,42 | 0,31 | - |
| 01.10.2022 | 3,336 | 0,055 | 30,354 | 0 | 0,27 | 29,741 | 0 | 0,268 | 24 | 0 | 66,7 | 40,3 | 0,43 | 0,31 | - |
| 02.10.2022 | 3,55 | 0,046 | 31,955 | 0 | 0,26 | 31,309 | 0 | 0,258 | 24 | 0 | 66,8 | 40,1 | 0,42 | 0,31 | - |
| 03.10.2022 | 3,447 | 0,044 | 31,005 | 0 | 0,29 | 30,376 | 0 | 0,288 | 24 | 0 | 66,9 | 40,2 | 0,43 | 0,31 | - |
| 04.10.2022 | 5,025 | 0,049 | 43,251 | 0 | 0,3 | 42,344 | 0 | 0,298 | 24 | 0 | 68,1 | 40,1 | 0,42 | 0,31 | - |
| 05.10.2022 | 7,462 | 0,052 | 58,979 | 0 | 0,01 | 57,715 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 68,9 | 38,1 | 0,43 | 0,32 | - |
| 06.10.2022 | 7,245 | 0,002 | 56,802 | 0 | 0,08 | 55,576 | 0 | 0,079 | 24 | 0 | 69,2 | 38,2 | 0,43 | 0,33 | - |
| 07.10.2022 | 7,947 | 0,013 | 62,646 | 0 | 0,09 | 61,287 | 0 | 0,089 | 24 | 0 | 69,4 | 38,5 | 0,43 | 0,33 | - |
| 08.10.2022 | 8,059 | 0,014 | 63,965 | 0 | 0 | 62,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 38,8 | 0,43 | 0,33 | - |
| 09.10.2022 | 8,189 | 0 | 64,286 | 0 | 0,01 | 62,897 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 69,2 | 38,2 | 0,43 | 0,33 | - |
| 10.10.2022 | 8,817 | 0,002 | 71,544 | 0 | 0,03 | 69,964 | 0 | 0,03 | 24 | 0 | 70,1 | 40 | 0,41 | 0,33 | - |
| 11.10.2022 | 8,21 | 0,005 | 62,129 | 0 | 0,06 | 60,747 | 0 | 0,06 | 24 | 0 | 70,4 | 38,2 | 0,43 | 0,32 | - |
| 12.10.2022 | 8,427 | 0,009 | 64,249 | 0 | 0,12 | 62,823 | 0 | 0,119 | 24 | 0 | 70,3 | 38,3 | 0,43 | 0,33 | - |
| 13.10.2022 | 8,368 | 0,019 | 64,05 | 0 | 0,11 | 62,628 | 0 | 0,109 | 24 | 0 | 70,3 | 38,5 | 0,43 | 0,32 | - |
| 14.10.2022 | 8,352 | 0,018 | 63,999 | 0 | 0,46 | 62,57 | 0 | 0,457 | 24 | 0 | 70,5 | 38,9 | 0,43 | 0,33 | - |
| 15.10.2022 | 8,116 | 0,073 | 60,342 | 0 | 0,22 | 58,996 | 0 | 0,219 | 24 | 0 | 70,4 | 37,7 | 0,44 | 0,32 | - |
| 16.10.2022 | 7,811 | 0,035 | 58,394 | 0 | 0,23 | 57,108 | 0 | 0,229 | 24 | 0 | 69,9 | 37,4 | 0,44 | 0,32 | - |
| 17.10.2022 | 7,55 | 0,036 | 56,059 | 0 | 0,22 | 54,816 | 0 | 0,219 | 24 | 0 | 70,2 | 37,4 | 0,44 | 0,32 | - |
| 18.10.2022 | 7,328 | 0,034 | 54,386 | 0 | 0,21 | 53,187 | 0 | 0,209 | 24 | 0 | 70,1 | 37,3 | 0,44 | 0,32 | - |
| 19.10.2022 | 9,071 | 0,033 | 70,194 | 0 | 0,24 | 68,623 | 0 | 0,238 | 24 | 0 | 70,6 | 39,2 | 0,43 | 0,33 | - |
| 20.10.2022 | 9,566 | 0,039 | 76,389 | 0 | 0,21 | 74,676 | 0 | 0,208 | 24 | 0 | 70,6 | 40,2 | 0,42 | 0,33 | - |
| 21.10.2022 | 10,499 | 0,035 | 88,065 | 0 | 0,22 | 86,073 | 0 | 0,218 | 24 | 0 | 71 | 42 | 0,42 | 0,33 | - |
| 22.10.2022 | 9,403 | 0,038 | 74,723 | 0 | 0,22 | 73,051 | 0 | 0,218 | 24 | 0 | 70,6 | 40 | 0,43 | 0,33 | - |
| 23.10.2022 | 8,225 | 0,036 | 60,369 | 0 | 0,25 | 59,031 | 0 | 0,248 | 24 | 0 | 70,2 | 37,1 | 0,44 | 0,32 | - |
| Итого: | 197,562 | 0 | 1582,686 | 0 | 6,15 | 1548,329 | 0 | 6,107 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 47,187 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 720 |
| Период нормальной работы системы, ч | 720 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2022 | 2880,692 | 24451,504 | 0 | 234,29 | 23863,984 | 0 | 231,934 | 7997 | 6 |
| 23.10.2022 | 3078,254 | 26034,189 | 0 | 240,44 | 25412,313 | 0 | 238,04 | 8717 | 6 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 14:06:52