

#297356#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Дрожжевая 16-16в, г.Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 5081
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Заводской номер: 1553272
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 2,276 | 111,312 | 109,211 | 108,789 | 107,906 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 50,5 | 9 | 5,1 | - |
| 20.03.2026 | 2,188 | 108,078 | 106,102 | 105,492 | 104,711 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 52,9 | 9 | 5,1 | - |
| 21.03.2026 | 2,312 | 113,953 | 111,711 | 111,164 | 110,211 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 53,9 | 9 | 5,1 | - |
| 22.03.2026 | 2,183 | 109,344 | 107,188 | 106,766 | 105,805 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 52,7 | 9 | 5,1 | - |
| 23.03.2026 | 1,924 | 97,969 | 95,93 | 95,625 | 94,656 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 53,5 | 9 | 5,1 | - |
| 24.03.2026 | 1,835 | 95,43 | 93,586 | 93,125 | 92,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 54,4 | 9 | 5,1 | - |
| 25.03.2026 | 1,704 | 90,992 | 89,352 | 88,805 | 88,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 54,8 | 9 | 5,1 | - |
| 26.03.2026 | 2,165 | 108,43 | 106,492 | 105,789 | 105,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 53,8 | 9 | 5,1 | - |
| 27.03.2026 | 2,268 | 111,344 | 109,344 | 108,625 | 107,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 53,8 | 9 | 5,1 | - |
| 28.03.2026 | 2,269 | 111,719 | 109,531 | 108,969 | 108,039 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 54 | 9 | 5,1 | - |
| 29.03.2026 | 2,166 | 109,031 | 106,867 | 106,367 | 105,406 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 54,3 | 9 | 5,1 | - |
| 30.03.2026 | 2,011 | 101,773 | 99,875 | 99,281 | 98,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 54,4 | 9 | 5,1 | - |
| 31.03.2026 | 2,176 | 107,82 | 105,797 | 105,172 | 104,359 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 54 | 9 | 5,1 | - |
| 01.04.2026 | 2,29 | 111,156 | 109,023 | 108,43 | 107,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 53,7 | 9 | 5,1 | - |
| 02.04.2026 | 2,355 | 116,734 | 114,633 | 113,883 | 113,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 53,9 | 9 | 5,1 | - |
| 03.04.2026 | 2,351 | 114,195 | 112,125 | 111,391 | 110,633 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 53,6 | 9 | 5,1 | - |
| 04.04.2026 | 2,393 | 118,438 | 116,289 | 115,523 | 114,703 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 54,1 | 9 | 5,1 | - |
| 05.04.2026 | 2,019 | 102,406 | 100,539 | 99,891 | 99,148 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 54,6 | 9 | 5,1 | - |
| 06.04.2026 | 2,144 | 108,875 | 106,914 | 106,203 | 105,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 54,6 | 9 | 5,1 | - |
| 07.04.2026 | 2,328 | 116,695 | 114,664 | 113,844 | 113,094 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 54,2 | 9 | 5,1 | - |
| 08.04.2026 | 2,458 | 118,203 | 116,188 | 115,297 | 114,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 53,4 | 9 | 5,1 | - |
| 09.04.2026 | 2,763 | 134,812 | 132,492 | 131,508 | 130,719 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 53,7 | 9 | 5,1 | - |
| 10.04.2026 | 2,382 | 118,695 | 116,648 | 115,789 | 115,07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 54 | 9 | 5,1 | - |
| 11.04.2026 | 2,115 | 108,82 | 106,648 | 106,156 | 105,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 54,7 | 9 | 5,1 | - |
| 12.04.2026 | 1,932 | 99,523 | 97,562 | 97,094 | 96,211 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 54,7 | 9 | 5,1 | - |
| 13.04.2026 | 1,891 | 100,508 | 98,57 | 98,062 | 97,188 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 55 | 9 | 5,1 | - |
| 14.04.2026 | 1,68 | 91,383 | 89,562 | 89,164 | 88,281 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 55,5 | 9 | 5,1 | - |
| 15.04.2026 | 1,81 | 96,062 | 94,055 | 93,727 | 92,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 55 | 9 | 5,1 | - |
| 16.04.2026 | 2,044 | 103,438 | 101,312 | 100,914 | 99,922 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 54,3 | 9 | 5,1 | - |
| 17.04.2026 | 2,18 | 109,5 | 107,383 | 106,812 | 105,914 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 54,3 | 9 | 5,1 | - |
| 18.04.2026 | 1,852 | 97,773 | 95,742 | 95,398 | 94,398 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 55 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 66,464 | 3344,411 | 3281,335 | 3263,055 | 3236,842 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 66,464 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|---------|--------|
| 18.03.2026 | 1169,036 | 100849,352 | 98111,391 | 98555,242 | 96491,742 | 15124 | 471,6 |
| 18.04.2026 | 1235,501 | 104193,766 | 101392,727 | 101818,297 | 99728,586 | 15868 | 471,6 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 7:27:57