

#126842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Дрожжевая 16-16в, г.Калининград
4342
5081
ТЭМ-104
1553272
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,349	0	158,762	0	0	156,023	0	24	24	0	0	75,6	61,3	0	9	5,1	0	5,5
25.03.2025	2,305	0	158,273	0	0	155,523	0	24	24	0	0	75,6	61,5	0	9	5,1	0	4,4
26.03.2025	2,287	0	162,238	0	0	159,383	0	24	24	0	0	75,6	61,9	0	9	5,1	0	6,9
27.03.2025	2,326	0	163,934	0	0	161,051	0	24	24	0	0	75,7	61,9	0	9	5,1	0	5,7
28.03.2025	2,001	0	163,414	0	0	160,359	0	24	24	0	0	75,8	64	0	9	5,1	0	8,9
29.03.2025	1,909	0	161,02	0	0	158	0	24	24	0	0	75,6	64,1	0	9	5,1	0	9,9
30.03.2025	2,073	0	158,637	0	0	155,766	0	24	24	0	0	75,5	62,9	0	9	5,1	0	6,8
31.03.2025	2,138	0	163,488	0	0	160,523	0	24	24	0	0	75,6	62,9	0	9	5,1	0	5,9
01.04.2025	2,343	0	163,715	0	0	160,855	0	24	24	0	0	75,5	61,7	0	9	5,1	0	-
02.04.2025	2,074	0	163,02	0	0	160,035	0	24	24	0	0	75,6	63,3	0	9	5,1	0	-
03.04.2025	1,811	0	163,348	0	0	160,211	0	24	24	0	0	75,6	64,9	0	9	5,1	0	-
04.04.2025	2,001	0	163,109	0	0	160,086	0	24	24	0	0	75,6	63,7	0	9	5,1	0	-
05.04.2025	2,727	0	164,926	0	0	162,219	0	24	24	0	0	75,7	59,7	0	9	5,1	0	-
06.04.2025	2,913	0	164,52	0	0	161,902	0	24	24	0	0	75,8	58,7	0	9	5,1	0	-
07.04.2025	2,679	0	165,254	0	0	162,512	0	24	24	0	0	75,8	60,1	0	9	5,1	0	-
08.04.2025	2,645	0	170,742	0	0	167,844	0	24	24	0	0	75,7	60,7	0	9	5,1	0	-
09.04.2025	2,536	0	120,359	0	0	118,641	0	24	24	0	0	75,7	55,3	0	9	5,1	0	-
10.04.2025	2,847	0	135,012	0	0	133,133	0	24	24	0	0	75,1	54,7	0	9	5,1	0	-
11.04.2025	2,405	0	126,121	0	0	124,336	0	24	24	0	0	73,7	55,3	0	9	5,1	0	-
12.04.2025	2,259	0	124,828	0	0	122,996	0	24	24	0	0	73,7	56,2	0	9	5,1	0	-
13.04.2025	1,802	0	108,266	0	0	106,613	0	24	24	0	0	73,6	57,4	0	9	5,1	0	-
14.04.2025	1,638	0	104,633	0	0	102,988	0	24	24	0	0	73,6	58,4	0	9	5,1	0	-
15.04.2025	1,273	0	99,402	0	0	97,703	0	24	24	0	0	73,3	60,9	0	9	5,1	0	-
16.04.2025	1,231	0	101,91	0	0	100,145	0	24	24	0	0	73,1	61,4	0	9	5,1	0	-
17.04.2025	0,782	0	94,945	0	0	93,16	0	24	24	0	0	72,1	64,1	0	9	5,1	0	-
18.04.2025	0,717	0	95,863	0	0	94,082	0	24	24	0	0	71	63,8	0	9	5,1	0	-
19.04.2025	0,701	0	94,703	0	0	92,91	0	24	24	0	0	71,6	64,5	0	9	5,1	0	-
20.04.2025	0,718	0	97,914	0	0	96,043	0	24	24	0	0	71,8	64,8	0	9	5,1	0	-
21.04.2025	0,719	0	100,387	0	0	98,434	0	24	24	0	0	72,2	65,4	0	9	5,1	0	-
22.04.2025	0,731	0	106,297	0	0	104,223	0	24	24	0	0	72,1	65,5	0	9	5,1	0	-
23.04.2025	0,777	0	108,02	0	0	105,918	0	24	24	0	0	72,3	65,4	0	9	5,1	0	-
Итого:	57,717	0	4227,06	0	0	4153,617	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,717																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	513,804	0	43370,512	0	1513292032	42568,934	0	6958,51	0
23.04.2025	571,521	0	47597,57	0	1513292032	46722,551	0	7702,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 14:17:48