

#133236#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553272

Номер абонента:

Дрожжевая, 16-16в ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	0,707	194,5	185,9	---	8,6	72,82	69,27	0,90	0,50	24,00
24.05	0,665	193,7	185,1	---	8,6	72,77	69,42	0,90	0,50	24,00
25.05	0,664	194,7	186,2	---	8,5	72,36	69,04	0,90	0,50	24,00
26.05	0,695	203,6	194,6	---	9,0	72,45	69,12	0,90	0,50	24,00
27.05	0,634	195,3	186,8	---	8,5	72,22	69,05	0,90	0,50	24,00
28.05	0,653	196,2	187,6	---	8,7	71,76	68,51	0,90	0,50	24,00
29.05	0,629	192,5	184,0	---	8,6	72,45	69,26	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,65	1370,7	1310,2	0,0	60,5	72,40	69,09	0,90	0,50	168,00
30.05	0,655	201,8	193,1	---	8,7	72,83	69,67	0,90	0,50	24,00
31.05	0,614	196,2	187,8	---	8,4	72,27	69,22	0,90	0,50	24,00
01.06	0,642	202,6	194,2	---	8,5	72,35	69,26	0,90	0,50	24,00
02.06	0,657	199,5	191,4	---	8,1	73,06	69,85	0,90	0,50	24,00
03.06	0,626	198,7	190,4	---	8,3	72,43	69,36	0,90	0,50	24,00
04.06	0,223	70,0	67,1	---	2,9	71,82	69,02	0,90	0,50	24,00
05.06	---	---	---	---	---	31,00	32,63	0,90	0,50	23,45
Итого:	3,42	1068,9	1024,0	0,0	44,9	72,54	69,44	0,90	0,50	167,45
06.06	---	---	---	---	---	24,02	19,63	0,90	0,50	24,00
07.06	---	---	---	---	---	22,40	20,22	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12.06	---	---	---	---	---	19,48	18,24	0,90	0,50	120,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	21,97	19,36	0,90	0,50	168,00
13.06	---	---	---	---	---	22,99	19,94	0,90	0,50	24,00
14.06	---	---	---	---	---	25,11	21,27	0,90	0,50	18,63
15.06	---	---	---	---	---	---	---	0,90	0,50	0,00
16.06	---	---	---	---	---	---	---	0,90	0,50	0,00
17.06	---	---	---	---	---	---	---	0,90	0,50	0,00
18.06	---	---	---	---	---	---	---	0,90	0,50	0,00
19.06	---	---	---	---	---	---	---	0,90	0,50	0,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	24,05	20,61	0,90	0,50	42,63
20.06	---	---	---	---	---	---	---	0,90	0,50	0,00
21.06	---	---	---	---	---	---	---	0,90	0,50	0,00
22.06	---	---	---	---	---	---	---	0,90	0,50	0,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	0,90	0,50	0,00
Итого:	8,06	2439,6	2334,2	0,0	105,4	72,46	69,25	0,90	0,50	546,1

dT= 3,21

+ газар Н. 6912

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ttex, ч
	744,0	=	546,1	0,0	0,0	0,0	197,9
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qosh. +	Qt/v +	Qсан.ут.
		8,06					
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 19:00 26.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	593,18	601,24	8,06		602,69		
Расход теплоносителя M1, т	52657,6	55097,2	2439,6		55536,0		
Расход теплоносителя M2, т	50650,6	52984,7	2334,2		53405,0		
Время наработки, ч	6398,4	8944,4	546,1		9005,4		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ttex, ч			197,9				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

