

#26361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 20-28, г.Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5098
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553234
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|--------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2023 | 0,76 | 29,234 | 28,602 | 28,609 | 28,367 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 42,2 | 9 | 5,1 | - |
| 25.05.2023 | 0,73 | 28,938 | 28,297 | 28,336 | 28,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 42,8 | 9 | 5,1 | - |
| 26.05.2023 | 0,801 | 30,891 | 30,25 | 30,234 | 30,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 42,2 | 9 | 5,1 | - |
| 27.05.2023 | 0,75 | 29,844 | 29,188 | 29,219 | 28,93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 43 | 9 | 5,1 | - |
| 28.05.2023 | 0,838 | 31,828 | 31,203 | 31,164 | 30,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 41,9 | 9 | 5,1 | - |
| 29.05.2023 | 0,77 | 30,234 | 29,578 | 29,594 | 29,328 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 42,7 | 9 | 5,1 | - |
| 30.05.2023 | 0,767 | 30,242 | 29,594 | 29,602 | 29,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 42,9 | 9 | 5,1 | - |
| 31.05.2023 | 0,749 | 29,82 | 29,172 | 29,195 | 28,93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 43,1 | 9 | 5,1 | - |
| 01.06.2023 | 0,749 | 29,883 | 29,234 | 29,258 | 28,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 43,1 | 9 | 5,1 | - |
| 02.06.2023 | 0,885 | 32,922 | 32,297 | 32,219 | 32,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 41,6 | 9 | 5,1 | - |
| 03.06.2023 | 0,94 | 34,273 | 33,664 | 33,547 | 33,406 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 41,1 | 9 | 5,1 | - |
| 04.06.2023 | 0,888 | 33,172 | 32,555 | 32,469 | 32,289 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 41,6 | 9 | 5,1 | - |
| 05.06.2023 | 0,798 | 30,797 | 30,125 | 30,141 | 29,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 42,4 | 9 | 5,1 | - |
| 06.06.2023 | 0,719 | 28,867 | 28,219 | 28,258 | 27,969 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 43,4 | 9 | 5,1 | - |
| 07.06.2023 | 0,7 | 28,688 | 28,031 | 28,086 | 27,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 43,7 | 9 | 5,1 | - |
| 08.06.2023 | 0,724 | 28,336 | 27,719 | 27,734 | 27,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 43 | 9 | 5,1 | - |
| 09.06.2023 | 0,691 | 28,344 | 27,688 | 27,75 | 27,445 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 43,6 | 9 | 5,1 | - |
| 10.06.2023 | 0,743 | 29,211 | 28,555 | 28,594 | 28,312 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 42,7 | 9 | 5,1 | - |
| 11.06.2023 | 0,72 | 29,406 | 28,75 | 28,789 | 28,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 43,5 | 9 | 5,1 | - |
| 12.06.2023 | 0,68 | 28,305 | 27,641 | 27,711 | 27,391 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 44 | 9 | 5,1 | - |
| 13.06.2023 | 0,708 | 28,875 | 28,227 | 28,266 | 27,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 43,6 | 9 | 5,1 | - |
| 14.06.2023 | 0,689 | 27,898 | 27,258 | 27,312 | 27,023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 43,7 | 9 | 5,1 | - |
| 15.06.2023 | 0,715 | 28,781 | 28,133 | 28,164 | 27,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 43,5 | 9 | 5,1 | - |
| 16.06.2023 | 0,68 | 28,102 | 27,5 | 27,516 | 27,25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 44 | 9 | 5,1 | - |
| 17.06.2023 | 0,672 | 27,984 | 27,344 | 27,398 | 27,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 44,1 | 9 | 5,1 | - |
| 18.06.2023 | 0,67 | 27,945 | 27,312 | 27,359 | 27,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 44,1 | 9 | 5,1 | - |
| 19.06.2023 | 0,659 | 33,078 | 32,477 | 32,367 | 32,094 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 49 | 9 | 5,1 | - |
| 20.06.2023 | 0,653 | 25,805 | 25,211 | 25,258 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 42,7 | 9 | 5,1 | - |
| 21.06.2023 | 0,637 | 25,586 | 24,977 | 25,047 | 24,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 43 | 9 | 5,1 | - |
| 22.06.2023 | 0,644 | 25,797 | 25,195 | 25,266 | 24,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 43 | 9 | 5,1 | - |
| 23.06.2023 | 0,656 | 26,102 | 25,484 | 25,555 | 25,273 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 42,8 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 22,785 | 909,188 | 889,48 | 890,017 | 881,814 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,785 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.05.2023 | 2104,238 | 76549,32 | 76601,781 | 74770,797 | 75903,414 | 26862,85 | 0,01 |
| 23.06.2023 | 2127,021 | 77458,508 | 77491,258 | 75660,812 | 76785,227 | 27606,85 | 0,01 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:04:52