

#134149#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Машиностроительная 20-28, г.Калининград

4342

5098

ТЭМ-104

1553234

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,878	58,998	58,953	57,684	58,107	24	24	0	0	70,8	55,6	9	5,1	-
25.05.2025	0,933	62,084	62,037	60,697	61,148	24	24	0	0	70,9	55,6	9	5,1	-
26.05.2025	0,878	60,764	60,713	59,412	59,83	24	24	0	0	70,7	56	9	5,1	-
27.05.2025	0,836	58,762	58,699	57,451	57,836	24	24	0	0	70,8	56,4	9	5,1	-
28.05.2025	0,844	57,713	57,623	56,414	56,779	24	24	0	0	71,2	56,3	9	5,1	-
29.05.2025	0,856	60,283	60,215	58,939	59,33	24	24	0	0	70,8	56,3	9	5,1	-
30.05.2025	0,831	59,023	58,969	57,709	58,1	24	24	0	0	70,8	56,5	9	5,1	-
31.05.2025	0,819	58,992	58,934	57,68	58,061	24	24	0	0	70,7	56,6	9	5,1	-
01.06.2025	0,855	60,604	60,52	59,252	59,627	24	24	0	0	70,8	56,5	9	5,1	-
02.06.2025	0,814	57,732	57,629	56,438	56,771	24	24	0	0	71	56,6	9	5,1	-
03.06.2025	0,834	60,227	60,158	58,893	59,27	24	24	0	0	70,6	56,5	9	5,1	-
04.06.2025	0,25	20,199	20,15	19,762	19,846	24	24	0	0	69,6	57,2	9	5,1	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,6	18,2	9	5,1	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,6	19,2	9	5,1	-
07.06.2025	0	0,01	0,012	0,01	0,01	24	24	0	0	22,2	19	9	5,1	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,6	19,1	9	5,1	-
09.06.2025	0	0	0	0,002	0,002	24	24	0	0	20,8	18,5	9	5,1	-
10.06.2025	0	0,008	0,008	0,006	0,006	24	24	0	0	20,3	18,1	9	5,1	-
11.06.2025	0	0,006	0,006	0,006	0,006	24	24	0	0	19,3	17,4	9	5,1	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,6	18,6	9	5,1	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,3	19,3	9	5,1	-
14.06.2025	0	0,004	0,004	0,004	0,004	24	24	0	0	19,3	19,2	9	5,1	-
15.06.2025	0	0,043	0,043	0,045	0,043	24	24	0	0	19,4	19,3	9	5,1	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	19,2	9	5,1	-
17.06.2025	0,501	46,922	46,875	46,107	46,32	24	24	0	0	60,2	49,4	9	5,1	-
18.06.2025	0,876	64,449	64,449	63,016	63,482	24	24	0	0	70,7	56,9	9	5,1	-
19.06.2025	0,795	59,852	59,814	58,518	58,908	24	24	0	0	70,8	57,3	9	5,1	-
20.06.2025	0,811	60,357	60,309	59,01	59,396	24	24	0	0	70,8	57,2	9	5,1	-
21.06.2025	0,796	60,422	60,379	59,08	59,465	24	24	0	0	70,6	57,2	9	5,1	-
22.06.2025	0,828	61,455	61,404	60,088	60,48	24	24	0	0	70,8	57,1	9	5,1	-
23.06.2025	0,798	60,426	60,398	59,082	59,484	24	24	0	0	70,7	57,2	9	5,1	-
Итого:	15,033	1089,335	1088,301	1065,305	1072,311	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,033													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	699,346	27931,986	27786,617	27260,809	27486,455	8434,2	0
23.06.2025	714,378	29021,32	28874,918	28326,111	28558,768	9178,2	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 10:58:56