

#142618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Машиностроительная 20-28, г.Калининград

4342

5098

ТЭМ-104

1553234

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,844	0	0	0	0	24	24	0	0	70,6	57,2	9	5,1	-
25.06.2025	0,785	0	0	0	0	24	24	0	0	70,6	57,4	9	5,1	-
26.06.2025	0,8	0	0	0	0	24	24	0	0	70,7	57,4	9	5,1	-
27.06.2025	0,754	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,5	9	5,1	-
28.06.2025	0,782	0	0	0	0	24	24	0	0	70,8	57,4	9	5,1	-
29.06.2025	0,772	0	0	0	0	24	24	0	0	70,8	57,5	9	5,1	-
30.06.2025	0,785	0	0	0	0	24	24	0	0	70,7	57,4	9	5,1	-
01.07.2025	0,755	0	0	0	0	24	24	0	0	70,6	57,5	9	5,1	-
02.07.2025	0,762	0	0	0	0	24	24	0	0	70,6	57,3	9	5,1	-
03.07.2025	0,729	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,3	9	5,1	-
04.07.2025	0,738	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,4	9	5,1	-
05.07.2025	0,75	0	0	0	0	24	24	0	0	70,6	57,4	9	5,1	-
06.07.2025	0,767	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,3	9	5,1	-
07.07.2025	0,779	0	0	0	0	24	24	0	0	70,6	57	9	5,1	-
08.07.2025	0,759	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,1	9	5,1	-
09.07.2025	0,738	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,2	9	5,1	-
10.07.2025	0,745	0	0	0	0	24	24	0	0	70,4	57,2	9	5,1	-
11.07.2025	0,738	0	0	0	0	24	24	0	0	70,4	57,2	9	5,1	-
12.07.2025	0,767	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,2	9	5,1	-
13.07.2025	0,747	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,3	9	5,1	-
14.07.2025	0,726	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,3	9	5,1	-
15.07.2025	0,735	0	0	0	0	24	24	0	0	70,5	57,2	9	5,1	-
16.07.2025	0,725	0	0	0	0	24	24	0	0	70,3	57,3	9	5,1	-
17.07.2025	0,719	0	0	0	0	24	24	0	0	70,4	57,3	9	5,1	-
18.07.2025	0,707	30472,906	30324,516	29732,557	29986,365	24	24	0	0	70,4	57,3	9	5,1	-
19.07.2025	0,76	58,025	57,941	56,746	57,072	24	24	0	0	70,4	57	9	5,1	-
20.07.2025	0,731	55,545	55,416	54,318	54,58	24	24	0	0	70,4	57,1	9	5,1	-
21.07.2025	0,694	52,701	52,527	51,533	51,734	24	24	0	0	70,6	57,2	9	5,1	-
22.07.2025	0,705	53,932	53,805	52,742	52,994	24	24	0	0	70,4	57,1	9	5,1	-
23.07.2025	0,669	56,127	55,887	54,887	55,004	24	24	0	0	70,5	58,4	9	5,1	-
Итого:	22,467	30749,236	30600,092	30002,783	30257,749	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,467													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	714,378	0	0	13	0	9178,2	0
23.07.2025	736,846	30749,236	30600,092	30015,783	30257,75	9898,2	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 10:41:35