

#26372#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 20-28, г.Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5098
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553234
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,841	35,98	35,391	35,258	35,086	24	24	0	0	67,1	43,3	9	5,1	-
25.09.2022	0,872	36,215	35,621	35,48	35,32	24	24	0	0	67,3	42,8	9	5,1	-
26.09.2022	0,821	35,836	35,25	35,113	34,938	24	24	0	0	67	43,7	9	5,1	-
27.09.2022	0,85	36,121	35,531	35,391	35,23	24	24	0	0	67,1	43,2	9	5,1	-
28.09.2022	0,831	35,602	35,02	34,879	34,711	24	24	0	0	67,2	43,5	9	5,1	-
29.09.2022	0,871	36,379	35,805	35,641	35,5	24	24	0	0	67,2	42,8	9	5,1	-
30.09.2022	0,869	37,211	36,652	36,465	36,34	24	24	0	0	66,8	43,1	9	5,1	-
01.10.2022	0,864	36,105	35,508	35,379	35,207	24	24	0	0	67,1	42,8	9	5,1	-
02.10.2022	0,907	37,539	37	36,777	36,691	24	24	0	0	67,2	42,6	9	5,1	-
03.10.2022	0,87	36,121	35,555	35,387	35,254	24	24	0	0	67,4	42,8	9	5,1	-
04.10.2022	1,078	42,121	41,57	41,254	41,238	24	24	0	0	67,8	41,7	9	5,1	-
Итого:	9,674	405,23	398,903	397,024	395,515	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,674													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1520,523	57768,211	57916,648	56432,691	57363,719	21054,85	0,01
04.10.2022	1530,197	58173,441	58315,551	56829,715	57759,234	21318,85	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:39:25