#26349#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Автомобильная 15, г.Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	5159
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1552051
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,261	221,438	221,312	217,5	218,375	24	24	0	0	63	53	16,1	0,1	-
25.09.2022	2,265	219,094	219	215,25	216,094	24	24	0	0	63,1	52,9	16,1	0,1	-
26.09.2022	2,193	221,406	221,312	217,531	218,344	24	24	0	0	63	53,2	16,1	0,1	-
27.09.2022	2,23	221,594	221,469	217,656	218,5	24	24	0	0	63,1	53,2	16,1	0,1	-
28.09.2022	2,229	221,188	221,062	217,281	218,062	24	24	0	0	63,2	53,2	16,1	0,1	-
29.09.2022	2,262	223,25	223,094	219,281	220,125	24	24	0	0	63,1	53,1	16,1	0,1	-
30.09.2022	2,239	229	228,875	224,969	225,812	24	24	0	0	63	53,4	16,1	0,1	-
01.10.2022	2,318	225,531	225,406	221,562	222,406	24	24	0	0	63,1	53	16,1	0,1	-
02.10.2022	2,42	229,688	229,531	225,625	226,531	24	24	0	0	63,1	52,6	16,1	0,1	-
03.10.2022	2,274	224,812	224,688	220,844	221,656	24	24	0	0	63,1	53,1	16,1	0,1	-
04.10.2022	2,345	226,969	226,844	222,969	223,812	24	24	0	0	63,1	52,9	16,1	0,1	-
Итого:	25,036	2463,97	2462,593	2420,468	2429,717	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,036													

Общее время работы системы, ч	264
Период нормальной работы системы, ч	264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	8241,438	351125,219	349293,906	343286,938	345682,125	32889,87	760,06
04.10.2022	8266,475	353589,188	351756,5	345707,406	348111,844	33153,87	760,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:39:47