

#124964#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553343

Номер абонента:

Дрожжевая, 12-14а ООО Мастер

Адрес установки:

Дрожжевая, 12-14а ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.03.2025 по 23.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2,338	114,7	115,3	0,6	---	73,24	52,94	0,90	0,50	24,00
24.03	2,403	98,5	99,0	0,4	---	75,51	51,21	0,90	0,50	24,00
25.03	2,318	101,3	101,8	0,5	---	75,51	52,72	0,90	0,50	24,00
26.03	2,268	95,0	95,5	0,5	---	75,47	51,69	0,90	0,50	24,00
27.03	2,333	97,1	97,5	0,4	---	75,58	51,65	0,90	0,50	24,00
28.03	2,025	85,7	86,2	0,4	---	75,65	52,11	0,90	0,50	24,00
29.03	1,870	83,2	83,6	0,5	---	75,38	52,98	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,56	675,5	678,9	3,4	0,0	75,13	52,19	0,90	0,50	168,00
30.03	2,197	95,0	95,3	0,4	---	75,42	52,37	0,90	0,50	24,00
31.03	2,188	94,7	95,0	0,3	---	75,49	52,47	0,90	0,50	24,00
01.04	2,288	99,6	100,0	0,3	---	75,43	52,56	0,90	0,50	24,00
02.04	2,051	90,8	91,0	0,3	---	75,49	52,98	0,90	0,50	24,00
03.04	1,789	81,8	82,1	0,3	---	75,44	53,66	0,90	0,50	24,00
04.04	2,049	92,0	92,4	0,4	---	75,45	53,28	0,90	0,50	24,00
05.04	2,620	118,0	118,4	0,4	---	75,70	53,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,18	671,9	674,3	2,4	0,0	75,50	52,99	0,90	0,50	168,00
06.04	2,847	133,1	133,6	0,5	---	75,85	54,55	0,90	0,50	24,00
07.04	2,635	122,3	122,8	0,5	---	75,76	54,32	0,90	0,50	24,00
08.04	2,517	115,3	115,7	0,5	---	75,71	53,97	0,90	0,50	24,00
09.04	2,493	114,4	114,9	0,5	---	75,73	54,04	0,90	0,50	24,00
10.04	2,631	128,5	129,1	0,6	---	75,12	54,73	0,90	0,50	24,00
11.04	2,337	125,1	125,8	0,7	---	73,77	55,18	0,90	0,50	24,00
12.04	2,135	117,6	118,1	0,5	---	73,75	55,69	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,59	856,4	860,1	3,7	0,0	75,10	54,65	0,90	0,50	168,00
13.04	1,750	103,9	104,6	0,7	---	73,60	56,84	0,90	0,50	24,00
14.04	1,492	92,0	92,6	0,5	---	73,57	57,44	0,90	0,50	24,00
15.04	1,420	92,3	92,9	0,6	---	73,36	58,06	0,90	0,50	24,00
16.04	1,080	85,8	86,4	0,6	---	73,19	60,69	0,90	0,50	24,00
17.04	0,722	83,4	84,1	0,7	---	72,59	64,01	0,90	0,50	24,00
18.04	0,716	87,7	88,4	0,7	---	72,27	64,19	0,90	0,50	24,00
19.04	0,720	90,7	91,5	0,8	---	72,26	64,41	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,90	635,8	640,4	4,6	0,0	73,00	60,66	0,90	0,50	168,00
20.04	0,711	89,3	90,0	0,7	---	72,36	64,48	0,90	0,50	24,00
21.04	0,715	90,0	90,9	0,8	---	72,30	64,44	0,90	0,50	24,00
22.04	0,686	91,1	92,0	0,9	---	72,12	64,67	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,11	270,4	272,9	2,5	0,0	72,26	64,53	0,90	0,50	72,00
Итого:	58,34	3110,0	3126,6	16,5	0,0	74,52	55,85	0,90	0,50	744,0

dT= 18,67

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		58,34					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2025	На 24:00 22.04.2025	Результат за период		На 11:00 24.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	477,68	536,02	58,34		537,05		
Расход теплоносителя M1, т	17762,1	20872,1	3110,0		21002,4		
Расход теплоносителя M2, т	17813,6	20939,6	3126,6		21071,0		
Время наработки, ч	6751,6	7495,6	744,0		7531,0		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГК «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 24 » 04 20 25