

#133235#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553343

Номер абонента:

Адрес установки:

Дрожжевая, 12-14а ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, лимп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	—	—
2	50	0,150	60,0	—	—

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	0,698	98,8	99,8	1,0	---	72,92	65,94	0,90	0,50	24,00
24.05	0,723	106,1	107,1	1,0	---	72,90	66,17	0,90	0,50	24,00
25.05	0,697	104,1	105,0	1,0	---	72,92	66,31	0,90	0,50	24,00
26.05	0,671	103,3	104,3	1,0	---	72,76	66,36	0,90	0,50	24,00
27.05	0,695	103,5	104,5	1,0	---	72,95	66,32	0,90	0,50	23,99
28.05	0,675	97,8	98,6	0,8	---	73,24	66,42	0,90	0,50	24,00
29.05	0,696	110,4	111,4	1,1	---	72,84	66,61	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,85	723,9	730,7	6,8	0,0	72,93	66,31	0,90	0,50	167,99
30.05	0,696	108,4	109,6	1,1	---	72,93	66,60	0,90	0,50	24,00
31.05	0,663	106,7	107,7	1,1	---	72,80	66,67	0,90	0,50	24,00
01.06	0,703	112,6	113,8	1,2	---	72,97	66,80	0,90	0,50	24,00
02.06	0,670	101,6	102,6	1,0	---	73,05	66,54	0,90	0,50	24,00
03.06	0,703	113,9	115,1	1,2	---	72,74	66,65	0,90	0,50	24,00
04.06	0,207	24,5	24,7	0,2	---	71,80	63,43	0,90	0,50	24,00
05.06	---	---	---	---	---	21,55	19,96	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,64	567,7	573,4	5,7	0,0	72,85	66,52	0,90	0,50	168,00
06.06	---	---	---	---	---	20,39	19,05	0,90	0,50	24,00
07.06	---	---	---	---	---	19,86	18,76	0,90	0,50	24,00
08.06	---	---	---	---	---	19,52	18,58	0,90	0,50	24,00
09.06	---	---	---	---	---	18,98	18,27	0,90	0,50	24,00
10.06	---	---	---	---	---	18,60	17,99	0,90	0,50	24,00
11.06	---	---	---	---	---	19,43	16,85	0,90	0,50	24,00
12.06	---	---	---	---	---	19,50	16,60	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	19,47	18,01	0,90	0,50	168,00
13.06	---	---	---	---	---	19,71	16,56	0,90	0,50	24,00
14.06	---	---	---	---	---	24,38	18,11	0,90	0,50	24,00
15.06	---	---	---	---	---	25,18	18,15	0,90	0,50	24,00
16.06	---	---	---	---	---	25,27	18,46	0,90	0,50	24,00
17.06	0,402	54,6	55,0	0,4	---	61,20	53,91	0,90	0,50	24,00
18.06	0,711	70,9	71,4	0,5	---	72,33	62,39	0,90	0,50	24,00
19.06	0,701	66,8	67,2	0,4	---	72,63	62,22	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,81	192,3	193,6	1,4	0,0	69,27	59,92	0,90	0,50	168,00
20.06	0,661	65,8	66,3	0,4	---	72,64	62,67	0,90	0,50	24,00
21.06	0,678	67,4	67,8	0,5	---	72,48	62,51	0,90	0,50	24,00
22.06	0,677	66,2	66,6	0,4	---	72,59	62,45	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,02	199,4	200,7	1,3	0,0	72,57	62,54	0,90	0,50	72,00
Итого:	12,33	1683,2	1698,5	15,3	0,0	72,44	65,21	0,90	0,50	744,0
						dT=	7,23			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		12,33					
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 20:00 26.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	558,26	570,59	12,33		573,16		
Расход теплоносителя M1, т	23957,1	25640,3	1683,2		25899,4		
Расход теплоносителя M2, т	24054,3	25752,8	1698,5		26013,7		
Время наработки, ч	8215,6	8959,6	744,0		9051,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

