

#126233#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 27, МАДОУ

Проспект Победы 24, Калининград

4181

8840

ТВ7 (ASCII)

20107271

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,182	0	34,956	0	0	34,26	0	0	24	0	66,2	51	0,41	0,21	4,4
22.03.2025	2,01	0	30,699	0	0	30,073	0	0	24	0	67,1	51,2	0,42	0,21	5,6
23.03.2025	1,987	0	30,668	0	0	30,06	0	0	24	0	66	50,2	0,42	0,2	5,7
24.03.2025	2,141	0	32,146	0	0	31,501	0	0	24	0	66,5	50,3	0,42	0,21	6,8
25.03.2025	2,077	0	33,026	0	0	32,362	0	0	24	0	66,5	51,2	0,41	0,21	5,5
26.03.2025	2,064	0	30,118	0	0	29,525	0	0	24	0	65,9	49,2	0,42	0,21	4,4
27.03.2025	2,087	0	31,106	0	0	30,491	0	0	24	0	66	49,7	0,41	0,21	6,9
28.03.2025	1,829	0	24,617	0	0,001	24,134	0	0,001	24	0	65,7	47,6	0,43	0,2	5,7
29.03.2025	1,615	0	22,865	0	0	22,426	0	0	24	0	64,9	47,8	0,43	0,2	8,9
30.03.2025	1,838	0	26,457	0	0	25,938	0	0	24	0	65,7	48,8	0,43	0,2	9,9
31.03.2025	1,956	0	27,775	0	0	27,227	0	0	24	0	65,9	48,8	0,42	0,2	6,8
01.04.2025	2,105	0	31,952	0	0	31,314	0	0	24	0	66,4	50,4	0,42	0,2	5,9
02.04.2025	1,894	0	26,477	0	0	25,956	0	0	24	0	65,8	48,4	0,44	0,2	-
03.04.2025	1,62	0	20,42	0	0	20,023	0	0	24	0	65,3	46	0,45	0,2	-
04.04.2025	1,903	0	26,535	0	0	26,013	0	0	24	0	65,7	48,3	0,43	0,2	-
05.04.2025	2,371	0	36,704	0	0	35,908	0	0	24	0	69,3	53,6	0,43	0,2	-
06.04.2025	2,567	0	38,001	0	0	37,136	0	0	24	0	71,3	54,9	0,42	0,2	-
07.04.2025	2,458	0	34,167	0	0	33,404	0	0	24	0	70,5	53	0,42	0,2	-
08.04.2025	2,368	0	35,865	0	0	35,106	0	0	24	0	68,4	52,4	0,41	0,2	-
09.04.2025	2,333	0	34,535	0	0	33,802	0	0	24	0	68,6	52,2	0,42	0,2	-
10.04.2025	2,415	0	38,092	0	0	37,274	0	0	24	0	69	53,6	0,42	0,21	-
11.04.2025	2,166	0	32,051	0	0	31,392	0	0	24	0	67,3	50,9	0,42	0,2	-
12.04.2025	1,899	0	29,278	0	0	28,691	0	0	24	0	66,4	50,7	0,43	0,2	-
13.04.2025	1,453	0	19,731	0	0	19,355	0	0	24	0	64,7	46,9	0,44	0,2	-
14.04.2025	1,366	0	16,153	0	0	15,855	0	0	24	0	63,7	43,1	0,45	0,19	-
15.04.2025	1,266	0	14,808	0	0	14,534	0	0	24	0	63,7	42,9	0,41	0,17	-
16.04.2025	1,281	0	15,422	0	0	15,143	0	0	24	0	62,9	42,7	0,39	0,16	-
17.04.2025	0,829	0	11,681	0	0	11,476	0	0	24	0	61,9	44,7	0,38	0,15	-
18.04.2025	0,619	0	9,374	0	0	9,216	0	0	24	0	60,5	44,5	0,32	0,15	-
19.04.2025	1,009	0	12,484	0	0	12,263	0	0	24	0	62,1	42,4	0,26	0,15	-
20.04.2025	1,184	0	14,247	0	0	13,982	0	0	24	0	63,7	43,5	0,27	0,15	-
Итого:	56,892	0	822,41	0	0,001	805,84	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,588														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	758,147	10853,296	0	1,954	10619,004	0	1,922	11934	202
20.04.2025	815,037	11675,71	0	1,955	11424,842	0	1,923	12678	202

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:04:32