

#130787#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 27, МАДОУ

Проспект Победы 24, Калининград

4181

8840

ТВ7 (АСЦП)

20107271

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,252	0	19,336	0	0,01	19,018	0	0,01	24	0	59,6	43,9	0,34	0,3	-
22.04.2025	1,557	0,001	23,916	0	0	23,504	0	0	24	0	61,3	45,4	0,42	0,42	-
23.04.2025	1,466	0	21,966	0	0	21,586	0	0	24	0	61,3	45,1	0,42	0,42	-
24.04.2025	1,574	0	24,708	0	0	24,279	0	0	24	0	61,4	46	0,43	0,42	-
25.04.2025	1,822	0	33,424	0	0	32,835	0	0	24	0	62	48,7	0,42	0,42	-
26.04.2025	1,756	0	33,912	0	0	33,315	0	0	24	0	62	49,4	0,42	0,42	-
27.04.2025	1,704	0	31,501	0	0	30,949	0	0	24	0	61,9	48,7	0,42	0,42	-
28.04.2025	1,648	0	27,524	0	0	27,047	0	0	24	0	61,3	46,8	0,43	0,42	-
29.04.2025	0,899	0	18,344	0	0	18,043	0	0	24	0	59,6	47,7	0,44	0,42	-
30.04.2025	0,18	0	10,698	0	0	10,538	0	0	24	0	57	52,9	0,44	0,42	-
01.05.2025	0,088	0	10,146	0	0	9,995	0	0	24	0	56,8	54,7	0,44	0,42	-
02.05.2025	0,088	0	9,881	0	0	9,734	0	0	24	0	56,8	54,7	0,44	0,42	-
03.05.2025	0,083	0	11,467	0	0	11,3	0	0	24	0	56,1	54,4	0,42	0,41	-
04.05.2025	0,09	0	13,198	0	0	13,003	0	0	24	0	56,6	54,9	0,43	0,41	-
05.05.2025	0,206	0	12,446	0	0	12,26	0	0	24	0	56,8	52,8	0,43	0,42	-
06.05.2025	0,086	0	8,904	0	0	8,799	0	0	24	0	49,9	47,9	0,34	0,34	-
07.05.2025	0,876	0	21,3	0	0,006	20,98	0	0,006	24	0	56,9	47	0,42	0,41	-
08.05.2025	1,731	0,001	25,774	0	0	25,323	0	0	24	0	61,7	45,4	0,42	0,41	-
09.05.2025	1,72	0	25,27	0	0	24,826	0	0	24	0	61,8	45,2	0,42	0,41	-
10.05.2025	1,548	0	22,72	0	0	22,328	0	0	24	0	61,4	44,8	0,42	0,41	-
11.05.2025	1,458	0	21,353	0	0	20,987	0	0	24	0	61,1	44,5	0,42	0,41	-
12.05.2025	1,396	0	19,134	0	0	18,81	0	0	24	0	60,6	42,9	0,42	0,42	-
13.05.2025	1,335	0	18,004	0	0	17,703	0	0	24	0	60,4	42,3	0,42	0,42	-
14.05.2025	1,32	0	18,25	0	0,001	17,949	0	0,001	24	0	59,8	42,2	0,41	0,41	-
15.05.2025	1,511	0	21,932	0	0,002	21,569	0	0,002	24	0	59,9	43,2	0,39	0,4	-
16.05.2025	1,564	0	22,876	0	0	22,493	0	0	24	0	60,4	43,8	0,42	0,42	-
17.05.2025	1,462	0	21,036	0	0	20,679	0	0	24	0	60,8	43,9	0,42	0,42	-
18.05.2025	1,289	0	17,937	0	0	17,635	0	0	24	0	60,5	43	0,42	0,42	-
19.05.2025	1,27	0	16,776	0	0	16,497	0	0	24	0	60	41,6	0,42	0,42	-
20.05.2025	0,995	0	13,806	0	0	13,577	0	0	24	0	59,9	42,4	0,42	0,4	-
Итого:	33,974	0	597,539	0	0,019	587,561	0	0,019	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,115														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	815,037	11675,71	0	1,955	11424,842	0	1,923	12678	202
20.05.2025	849,01	12273,249	0	1,974	12012,407	0	1,942	13398	202

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 15:29:53