

#8386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 27, МАДОУ
Адрес потребителя Проспект Победы 24, Калининград
Номер абонента 4181
Порядковый номер 8840
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20107271
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,194	0	19,812	0	0	19,502	0	0	24	51	0	0	58,2	55,9	0,47	0,4	-
22.07.2021	0,196	0	19,478	0	0	19,175	0	0	24	51	0	0	58,2	55,8	0,47	0,41	-
23.07.2021	0,208	0	21,455	0	0	21,119	0	0	24	51	0	0	58,2	55,9	0,47	0,41	-
24.07.2021	0,081	0	19,013	0	0	18,716	0	0	24	51	0	0	58,1	57,1	0,48	0,41	-
25.07.2021	0,08	0	17,611	0	0	17,337	0	0	24	51	0	0	58,2	57,1	0,47	0,4	-
26.07.2021	0,202	0	17,892	0	0	17,612	0	0	24	51	0	0	58,3	55,6	0,47	0,41	-
27.07.2021	0,223	0	19,087	0	0	18,787	0	0	24	51	0	0	58,2	55,4	0,48	0,41	-
28.07.2021	0,188	0	15,462	0	0	15,22	0	0	24	51	0	0	58,4	55,5	0,48	0,41	-
29.07.2021	0,203	0	14,724	0	0	14,492	0	0	24	51	0	0	58,4	55,1	0,48	0,41	-
30.07.2021	0,242	0	19,134	0	0	18,835	0	0	24	51	0	0	58,3	55,2	0,48	0,41	-
31.07.2021	0,079	0	19,122	0	0	18,826	0	0	24	51	0	0	58	57	0,49	0,41	-
01.08.2021	0,081	0	18,978	0	0	18,683	0	0	24	51	0	0	58,2	57,2	0,49	0,41	-
02.08.2021	0,228	0	19,396	0	0	19,092	0	0	24	51	0	0	58,3	55,4	0,49	0,41	-
03.08.2021	0,223	0	25,496	0	0	25,114	0	0	24	51	0	0	57	54,9	0,48	0,41	-
04.08.2021	0,079	0	7,367	0	0	7,265	0	0	24	51	0	0	54,3	51,7	0,3	0,27	-
05.08.2021	0,034	0	1,645	0	0	1,638	0	0	24	51	0	0	31,8	26,7	0,03	0,01	-
06.08.2021	0,02	0	1,331	0	0	1,326	0	0	24	51	0	0	28,6	25	0,03	0,01	-
07.08.2021	0,002	0	0,98	0	0	0,978	0	0	24	51	0	0	25,6	25,2	0,02	0,01	-
08.08.2021	0	0	0,714	0	0	0,713	0	0	24	64	0	0	23,4	23,7	0,02	0	-
09.08.2021	0,001	0	0,508	0	0	0,507	0	0	24	88	0	0	22	21,8	0,01	0	-
10.08.2021	0	0	0,207	0	0	0,207	0	0	24	112	0	0	21,3	21,3	0,01	0	-
11.08.2021	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	135	0	0	20,9	20,9	0,01	0	-
12.08.2021	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	136	0	0	21,1	21,1	0,01	0	-
13.08.2021	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	137	0	0	20,5	20,7	0,03	0,01	-
14.08.2021	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	140	0	0	20,3	20,4	0,13	0,11	-
15.08.2021	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	152	0	0	20,2	20,3	0,23	0,21	-
16.08.2021	0	0	0,436	0	0	0,436	0	0	24	154	0	0	19,6	19,5	0,29	0,27	-
17.08.2021	0,001	0	8,854	0	0	8,841	0	0	24	162	0	0	21,4	21,4	0,4	0,35	-
18.08.2021	0,028	0	30,347	0	0	29,867	0	0	24	170	0	0	58,1	57,9	0,49	0,39	-
19.08.2021	0,024	0	27,823	0	0	27,385	0	0	24	170	0	0	58,6	58,4	0,49	0,4	-
20.08.2021	0,149	0	22,442	0	0	22,081	0	0	24	170	0	0	59,2	57,6	0,49	0,4	-
Итого:	2,766	0	369,352	0	0	363,79	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,661																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	529,789	7812,824	0	0,189	7650,359	0	0,188	12071	37
20.08.2021	532,556	8182,176	0	0,189	8014,15	0	0,188	12815	37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2021 8:45:08