

#31264#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2023 по 16.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 27, МАДОУ
Проспект Победы 24, Калининград
4181

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20107271	16.10.2023	20.09.2023		
Количество тепловой энергии, система 1	1523,509	1510,802	12.707	3.035

Подпись исполнителя _____



с 17.10.23 не пов



#31263#

Отчёт за период с 20.09.2023 по 16.10.2023.

Номер абонента 4181
 Порядковый номер 8840
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20107271
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 17.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2023	-	0,158	0	10,663	0	0	10,504	0	0	24	0	56,8	53,2	0,55	0,44
22.09.2023	-	0,139	0	10,263	0	0	10,11	0	0	24	0	56,8	53,6	0,56	0,44
23.09.2023	-	0,083	0	10,792	0	0	10,633	0	0	24	0	56,5	54,7	0,56	0,44
24.09.2023	-	0,084	0	10,326	0	0	10,174	0	0	24	0	56,6	54,7	0,55	0,44
25.09.2023	-	0,15	0	10,938	0	0	10,775	0	0	24	0	56,8	53,5	0,55	0,44
26.09.2023	-	0,172	0	9,531	0	0	9,388	0	0	24	0	57	52,7	0,55	0,44
27.09.2023	-	0,15	0	10,651	0	0	10,493	0	0	24	0	56,8	53,5	0,55	0,44
28.09.2023	-	0,145	0	10,495	0	0	10,339	0	0	24	0	56,9	53,5	0,55	0,44
29.09.2023	-	0,143	0	10,509	0	0	10,352	0	0	24	0	56,8	53,6	0,55	0,44
30.09.2023	-	0,085	0	10,384	0	0	10,231	0	0	24	0	56,7	54,7	0,55	0,44
01.10.2023	-	0,085	0	10,859	0	0	10,699	0	0	24	0	56,6	54,7	0,55	0,44
02.10.2023	-	0,129	0	8,641	0	0	8,518	0	0	24	0	55,4	51,8	0,54	0,44
03.10.2023	-	0,106	0	12,149	0	0	12,009	0	0	24	0	49,9	47,8	0,45	0,3
04.10.2023	-	0,147	0	10,117	0	0	9,966	0	0	24	0	56,8	53,3	0,39	0,18
05.10.2023	-	0,151	0	7,371	0	0	7,258	0	0	24	0	57,5	52,5	0,4	0,18
06.10.2023	-	0,153	0	7,744	0	0	7,626	0	0	24	0	57,3	52,5	0,4	0,18
07.10.2023	-	0,09	0	6,608	0	0	6,508	0	0	24	0	57,3	54,1	0,42	0,19
08.10.2023	-	0,092	0	7,701	0	0	7,585	0	0	24	0	57,1	54,3	0,42	0,19
09.10.2023	-	0,16	0	7,138	0	0	7,029	0	0	24	0	57,5	52,1	0,42	0,19
10.10.2023	-	1,119	0	18,408	0	0,018	18,086	0	0,018	24	0	61,7	47	0,43	0,19
11.10.2023	-	1,547	0,003	20,677	0	0,001	20,308	0	0,001	24	0	62,5	44,4	0,49	0,2
12.10.2023	-	1,494	0	18,728	0	0,003	18,393	0	0,003	24	0	62,6	43,3	0,52	0,22
13.10.2023	-	1,537	0	17,122	0	0	16,791	0	0	24	0	65,2	43,4	0,56	0,24
14.10.2023	-	1,22	0	13,552	0	0	13,297	0	0	24	0	64,4	42,6	0,59	0,24
15.10.2023	-	1,569	0	19,84	0	0	19,458	0	0	24	0	65,1	45,9	0,58	0,24
16.10.2023	-	1,798	0	23,103	0	0,001	22,649	0	0,001	24	0	65,9	47	0,56	0,25
Итого:	-	12,706	0,003	314,31	0	0,023	309,179	0	0,023	624	0	58,48	50,94	0,51	0,32

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	1510,802	23081,887	0	0,641	22607,822	0	0,636	31018	98
16.10.2023	1523,509	23396,197	0	0,664	22917,002	0	0,658	31642	98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____