

#49067#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 15.11.2023 по 26.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 27, МАДОУ
Проспект Победы 24, Калининград
4181

| Заводской номер счётчика 20107271 | Показания прибора, ГДж 26.11.2023 | Предыдущие показания, ГДж 15.11.2023 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 40,014 | 12,545 | 27.469 | 6.561 |

Подпись исполнителя



#49066#

Отчёт за период с 15.11.2023 по 26.11.2023.

Номер абонента 4181
 Порядковый номер 8840
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20107271
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 13.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °С | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °С | t2, °С | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 16.11.2023 | - | 2,361 | 0 | 30,474 | 0 | 0 | 29,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 52 | 0,41 | 0,19 |
| 17.11.2023 | - | 2,444 | 0 | 28,917 | 0 | 0 | 28,224 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 52,7 | 0,41 | 0,19 |
| 18.11.2023 | - | 2,383 | 0 | 28,071 | 0 | 0 | 27,392 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 53 | 0,42 | 0,19 |
| 19.11.2023 | - | 2,442 | 0 | 29,115 | 0 | 0 | 28,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 53,4 | 0,42 | 0,19 |
| 20.11.2023 | - | 2,5 | 0 | 28,639 | 0 | 0 | 27,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 52,8 | 0,41 | 0,19 |
| 21.11.2023 | - | 2,771 | 0 | 32,326 | 0 | 0 | 31,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 55,5 | 0,39 | 0,2 |
| 22.11.2023 | - | 2,697 | 0 | 31,679 | 0 | 0 | 30,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 55,2 | 0,4 | 0,2 |
| 23.11.2023 | - | 2,463 | 0 | 32,681 | 0 | 0 | 31,924 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 53,6 | 0,41 | 0,21 |
| 24.11.2023 | - | 2,442 | 0 | 31,212 | 0 | 0 | 30,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 52,5 | 0,42 | 0,2 |
| 25.11.2023 | - | 2,441 | 0 | 29,529 | 0 | 0 | 28,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 54,1 | 0,42 | 0,2 |
| 26.11.2023 | - | 2,526 | 0 | 28,652 | 0 | 0 | 27,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 54,7 | 0,41 | 0,2 |
| Итого: | - | 27,47 | 0 | 331,295 | 0 | 0 | 323,252 | 0 | 0 | 264 | 0 | 73,85 | 53,59 | 0,41 | 0,2 |

Общее время работы системы

264 час.

Период нормальной работы системы

264 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------------|-----------|
| 15.11.2023 | 12,545 | 165,717 | 0 | 0 | 162,36 | 0 | 0 | 153 | 199 |
| 26.11.2023 | 40,014 | 497,012 | 0 | 0 | 485,613 | 0 | 0 | 417 | 199 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

