

#112419#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 27, МАДОУ
Адрес потребителя Проспект Победы 24, Калининград
Номер абонента 4181
Порядковый номер 8840
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20107271
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 20.12.2024 | 1,962 | 0 | 30,115 | 0 | 0 | 29,502 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 51 | 0,42 | 0,21 | - |
| 21.12.2024 | 2,096 | 0 | 34,027 | 0 | 0 | 33,311 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 53,2 | 0,41 | 0,21 | - |
| 22.12.2024 | 2,008 | 0 | 30,69 | 0 | 0 | 30,048 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 52 | 0,43 | 0,2 | - |
| 23.12.2024 | 2,015 | 0 | 30,25 | 0 | 0 | 29,621 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 51,6 | 0,42 | 0,21 | - |
| 24.12.2024 | 2,179 | 0 | 28,698 | 0 | 0 | 28,044 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 52,7 | 0,43 | 0,2 | - |
| 25.12.2024 | 2,181 | 0 | 30,201 | 0 | 0 | 29,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 52,8 | 0,42 | 0,21 | - |
| 26.12.2024 | 2,13 | 0 | 32,416 | 0 | 0 | 31,734 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 52,2 | 0,42 | 0,21 | - |
| 27.12.2024 | 2,016 | 0 | 29,803 | 0 | 0,001 | 29,19 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 67,4 | 50,9 | 0,42 | 0,2 | - |
| 28.12.2024 | 2,044 | 0 | 34,151 | 0 | 0 | 33,465 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 51,9 | 0,41 | 0,21 | - |
| 29.12.2024 | 1,993 | 0 | 31,131 | 0 | 0 | 30,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 52,5 | 0,43 | 0,21 | - |
| 30.12.2024 | 2,001 | 0 | 32,563 | 0 | 0 | 31,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 52,6 | 0,43 | 0,2 | - |
| 31.12.2024 | 1,997 | 0 | 33,706 | 0 | 0 | 33,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 52,7 | 0,42 | 0,21 | - |
| 01.01.2025 | 1,994 | 0 | 32,949 | 0 | 0 | 32,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 52,8 | 0,42 | 0,21 | - |
| 02.01.2025 | 2,09 | 0 | 32,645 | 0 | 0 | 31,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 53,7 | 0,42 | 0,21 | - |
| 03.01.2025 | 2,365 | 0 | 33,306 | 0 | 0 | 32,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 57 | 0,42 | 0,21 | - |
| 04.01.2025 | 2,429 | 0 | 32,577 | 0 | 0 | 31,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 57,2 | 0,42 | 0,2 | - |
| 05.01.2025 | 2,42 | 0 | 31,055 | 0 | 0 | 30,263 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 56,9 | 0,42 | 0,2 | - |
| 06.01.2025 | 2,39 | 0 | 32,078 | 0 | 0 | 31,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 56,5 | 0,42 | 0,21 | - |
| 07.01.2025 | 2,096 | 0 | 34,718 | 0 | 0,005 | 33,992 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 68 | 53,3 | 0,42 | 0,21 | - |
| 08.01.2025 | 2,161 | 0,001 | 34,049 | 0 | 0 | 33,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 54 | 0,41 | 0,21 | - |
| 09.01.2025 | 2,366 | 0 | 32,183 | 0 | 0 | 31,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 54,2 | 0,42 | 0,21 | - |
| 10.01.2025 | 2,291 | 0 | 33,455 | 0 | 0 | 32,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 54,5 | 0,41 | 0,21 | - |
| 11.01.2025 | 2,345 | 0 | 33,537 | 0 | 0 | 32,725 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 56,7 | 0,42 | 0,21 | - |
| 12.01.2025 | 2,341 | 0 | 31,177 | 0 | 0 | 30,416 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 55,8 | 0,42 | 0,2 | - |
| 13.01.2025 | 2,57 | 0 | 34,511 | 0 | 0 | 33,662 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 56,2 | 0,4 | 0,21 | - |
| 14.01.2025 | 2,552 | 0 | 36,734 | 0 | 0 | 35,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 56,6 | 0,4 | 0,21 | - |
| 15.01.2025 | 2,231 | 0 | 33,429 | 0 | 0 | 32,709 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 52,8 | 0,41 | 0,21 | - |
| 16.01.2025 | 2,263 | 0 | 34,878 | 0 | 0 | 34,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 53 | 0,4 | 0,21 | - |
| 17.01.2025 | 2,221 | 0 | 33,856 | 0 | 0 | 33,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 52,6 | 0,41 | 0,21 | - |
| 18.01.2025 | 2,082 | 0 | 34,09 | 0 | 0 | 33,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 52,9 | 0,41 | 0,21 | - |
| 19.01.2025 | 2,187 | 0 | 36,245 | 0 | 0 | 35,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 54,1 | 0,41 | 0,21 | - |
| 20.01.2025 | 2,413 | 0 | 33,37 | 0 | 0 | 32,593 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 54,5 | 0,4 | 0,21 | - |
| Итого: | 70,429 | 0 | 1048,593 | 0 | 0,006 | 1025,338 | 0 | 0,006 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,822 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 19.12.2024 | 546,464 | 7836,997 | 0 | 1,945 | 7671,05 | 0 | 1,913 | 9750 | 202 |
| 20.01.2025 | 616,894 | 8885,586 | 0 | 1,951 | 8696,39 | 0 | 1,919 | 10518 | 202 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2025 7:47:00