

# #297326#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 27, МАДОУ  
Адрес потребителя Каштановая аллея, 16 г.Калининград  
Номер абонента 4181  
Порядковый номер 4950  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1553192  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,479	18,979	18,595	18,554	18,42	24	24	0	0	70,9	45,2	9	5,1	-
22.03.2026	0,456	17,99	17,598	17,59	17,433	24	24	0	0	70,7	44,8	9	5,1	-
23.03.2026	0,424	15,221	14,839	14,886	14,72	24	24	0	0	70,4	42	9	5,1	-
24.03.2026	0,441	15,857	15,436	15,509	15,311	24	24	0	0	70,3	41,9	9	5,1	-
25.03.2026	0,391	13,06	12,665	12,773	12,574	24	24	0	0	70	39,5	9	5,1	-
26.03.2026	0,489	17,935	17,44	17,539	17,296	24	24	0	0	70,4	42,6	9	5,1	-
27.03.2026	0,506	19,005	18,536	18,58	18,371	24	24	0	0	70,9	43,8	9	5,1	-
28.03.2026	0,493	20,007	19,564	19,558	19,374	24	24	0	0	71	45,9	9	5,1	-
29.03.2026	0,446	16,56	16,156	16,191	16,017	24	24	0	0	70,8	43,3	9	5,1	-
30.03.2026	0,476	17,122	16,667	16,74	16,527	24	24	0	0	70,9	42,5	9	5,1	-
31.03.2026	0,513	18,922	18,407	18,498	18,248	24	24	0	0	70,9	43,3	9	5,1	-
01.04.2026	0,504	19,495	18,98	19,061	18,808	24	24	0	0	70,8	44,4	9	5,1	-
02.04.2026	0,54	22,187	21,653	21,678	21,429	24	24	0	0	72	47,1	9	5,1	-
03.04.2026	0,533	22,533	22,053	22,042	21,838	24	24	0	0	69,9	45,8	9	5,1	-
04.04.2026	0,512	20,312	19,894	19,857	19,704	24	24	0	0	71	45,4	9	5,1	-
05.04.2026	0,423	16,412	16,028	16,048	15,884	24	24	0	0	70,6	44,3	9	5,1	-
06.04.2026	0,49	17,655	17,168	17,263	17,025	24	24	0	0	70,8	42,5	9	5,1	-
07.04.2026	0,507	19,06	18,547	18,636	18,385	24	24	0	0	70,6	43,5	9	5,1	-
08.04.2026	0,555	21,686	21,121	21,192	20,919	24	24	0	0	71,6	45,4	9	5,1	-
09.04.2026	0,564	22,458	21,84	21,945	21,623	24	24	0	0	71,8	46,2	9	5,1	-
10.04.2026	0,511	19,807	19,256	19,358	19,074	24	24	0	0	71,4	45	9	5,1	-
11.04.2026	0,445	17,37	16,896	16,984	16,741	24	24	0	0	70,7	44,6	9	5,1	-
12.04.2026	0,396	15,072	14,633	14,74	14,505	24	24	0	0	70,4	43,6	9	5,1	-
13.04.2026	0,405	14,526	14,064	14,209	13,952	24	24	0	0	69,9	41,5	9	5,1	-
14.04.2026	0,362	12,344	11,888	12,075	11,802	24	24	0	0	69,8	39,9	9	5,1	-
15.04.2026	0,365	11,966	11,499	11,706	11,421	24	24	0	0	69,9	38,8	9	5,1	-
16.04.2026	0,442	16,173	15,667	15,814	15,535	24	24	0	0	70,5	42,6	9	5,1	-
17.04.2026	0,491	18,388	17,79	17,979	17,635	24	24	0	0	70,7	43,5	9	5,1	-
18.04.2026	0,378	14,051	13,572	13,739	13,456	24	24	0	0	70,6	43,1	9	5,1	-
19.04.2026	0,361	12,806	12,347	12,525	12,251	24	24	0	0	70,1	41,4	9	5,1	-
20.04.2026	0,429	15,346	14,808	15,011	14,69	24	24	0	0	70	41,5	9	5,1	-
Итого:	14,327	540,305	525,607	528,28	520,968	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,327													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	231,575	10543,816	10190,378	10306,704	10078,545	15391,97	0,1
20.04.2026	245,902	11084,118	10715,985	10834,986	10599,512	16135,97	0,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 8:03:40