

#24898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 27, МАДОУ
Адрес потребителя Каштановая аллея, 16 г.Калининград
Номер абонента 4181
Порядковый номер 4950
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553192
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2022 | 0,342 | 11,46 | 11,265 | 0 | 11,212 | 11,187 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 39,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.04.2022 | 0,326 | 10,973 | 10,784 | 0 | 10,737 | 10,709 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 39,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.04.2022 | 0,326 | 11,659 | 11,499 | 0 | 11,405 | 11,409 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 41,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 24.04.2022 | 0,335 | 11,936 | 11,759 | 0 | 11,673 | 11,666 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 41,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.04.2022 | 0,427 | 14,767 | 14,539 | 0 | 14,44 | 14,427 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 40,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.04.2022 | 0,386 | 14,397 | 14,188 | 0 | 14,095 | 14,078 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 41,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 27.04.2022 | 0,425 | 16,532 | 16,325 | 0 | 16,189 | 16,194 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 41,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.04.2022 | 0,382 | 15,249 | 15,034 | 0 | 14,939 | 14,912 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 41,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 29.04.2022 | 0,41 | 18,29 | 18,071 | 0 | 17,936 | 17,919 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 42,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 30.04.2022 | 0,346 | 16,376 | 16,185 | 0 | 16,065 | 16,044 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 43,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.05.2022 | 0,328 | 14,65 | 14,473 | 0 | 14,375 | 14,358 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 41,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.05.2022 | 0,363 | 17,326 | 17,131 | 0 | 16,995 | 16,978 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 43,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.05.2022 | 0,372 | 17,119 | 16,924 | 0 | 16,795 | 16,782 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 42,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.05.2022 | 0,336 | 16,931 | 16,757 | 0 | 16,607 | 16,6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 44,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.05.2022 | 0,134 | 8,354 | 8,285 | 0 | 8,202 | 8,2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 47 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.05.2022 | 0,135 | 8,496 | 8,44 | 0 | 8,343 | 8,352 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 47,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.05.2022 | 0,095 | 7,504 | 7,488 | 0 | 7,369 | 7,4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63 | 50,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.05.2022 | 0,097 | 7,636 | 7,62 | 0 | 7,499 | 7,531 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 50,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.05.2022 | 0,097 | 7,672 | 7,628 | 0 | 7,533 | 7,537 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.05.2022 | 0,098 | 7,74 | 7,723 | 0 | 7,601 | 7,632 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.05.2022 | 0,135 | 8,387 | 8,326 | 0 | 8,234 | 8,24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 47,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.05.2022 | 0,13 | 8,396 | 8,328 | 0 | 8,244 | 8,239 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.05.2022 | 0,125 | 8,305 | 8,228 | 0 | 8,155 | 8,138 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.05.2022 | 0,097 | 7,83 | 7,778 | 0 | 7,689 | 7,688 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.05.2022 | 0,099 | 7,869 | 7,828 | 0 | 7,727 | 7,735 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.05.2022 | 0,139 | 8,671 | 8,583 | 0 | 8,514 | 8,494 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 47,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.05.2022 | 0,133 | 8,545 | 8,451 | 0 | 8,39 | 8,36 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 47,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.05.2022 | 0,134 | 8,678 | 8,562 | 0 | 8,521 | 8,471 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.05.2022 | 0,134 | 8,479 | 8,354 | 0 | 8,324 | 8,267 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 47,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.05.2022 | 0,123 | 7,865 | 7,752 | 0 | 7,721 | 7,667 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 7,009 | 338,092 | 334,308 | 0 | 331,529 | 331,214 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,009 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 20.04.2022 | 248,892 | 11507,657 | 11376,238 | 0 | 11258,478 | 11256,456 | 0 | 16755,78 | 0 |
| 20.05.2022 | 255,898 | 11845,748 | 11710,547 | 0 | 11590,008 | 11587,67 | 0 | 17475,78 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:25:05