

# #24901#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Детский Сад № 27, МАДОУ  
Адрес потребителя Каштановая аллея, 16 г.Калининград  
Номер абонента 4181  
Порядковый номер 4950  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1553192  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | M1, т   | M2, т   | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 22,1   | 21,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,9   | 21,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,7   | 21,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 24.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,6   | 21,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 25.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,6   | 21,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,6   | 21,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,6   | 21,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 28.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,5   | 21,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,5   | 21,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 22,7   | 23,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 31.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 24     | 26,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.09.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 23,4   | 26,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.09.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 22,9   | 25,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.09.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 22,6   | 25,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.09.2022 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24   | 24      | 0      | 0      | 22,1   | 25     | 9       | 5,1     | -           |
| 05.09.2022 | 0,026   | 2,323   | 2,355   | 2,284   | 2,327   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,4   | 50,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.09.2022 | 0,112   | 9,776   | 9,913   | 9,608   | 9,799   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,4   | 49,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.09.2022 | 0,118   | 10,19   | 10,32   | 10,018  | 10,202  | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,2   | 49,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.09.2022 | 0,113   | 10,103  | 10,218  | 9,932   | 10,101  | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,1   | 49,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.09.2022 | 0,115   | 10,95   | 10,999  | 10,767  | 10,87   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,7   | 50,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.09.2022 | 0,097   | 10,319  | 10,286  | 10,147  | 10,162  | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,5   | 51     | 9       | 5,1     | -           |
| 11.09.2022 | 0,097   | 9,175   | 9,113   | 9,019   | 9,004   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,4   | 50,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.09.2022 | 0,064   | 5,261   | 5,249   | 5,185   | 5,193   | 24   | 24      | 0      | 0      | 55,5   | 47,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.09.2022 | 0,116   | 16,184  | 16,255  | 15,941  | 16,066  | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,1   | 50     | 9       | 5,1     | -           |
| 14.09.2022 | 0,112   | 9,791   | 9,776   | 9,623   | 9,663   | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,4   | 49,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.09.2022 | 0,059   | 4,463   | 4,462   | 4,395   | 4,413   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,4   | 48,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.09.2022 | 0,108   | 16,762  | 16,717  | 16,521  | 16,524  | 24   | 24      | 0      | 0      | 55,9   | 49,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.09.2022 | 0,097   | 10,074  | 10,042  | 9,905   | 9,921   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,6   | 51     | 9       | 5,1     | -           |
| 18.09.2022 | 0,097   | 9,744   | 9,673   | 9,58    | 9,558   | 24   | 24      | 0      | 0      | 60,8   | 50,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.09.2022 | 0,22    | 13,952  | 13,784  | 13,715  | 13,652  | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,3   | 45,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.09.2022 | 0,342   | 18,558  | 18,39   | 18,242  | 18,237  | 24   | 24      | 0      | 0      | 61,2   | 42,5   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 1,893   | 167,625 | 167,552 | 164,882 | 165,692 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 1,893   |         |         |         |         |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.08.2022 | 264,845 | 12621,394 | 12481,824 | 12352,229 | 12349,905 | 19683,78 | 0      |
| 20.09.2022 | 266,737 | 12789,019 | 12649,377 | 12517,109 | 12515,599 | 20427,78 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2022 14:24:08