

# #24750#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Батальная 77, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	5155
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1552328
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,959	72,996	72,695	71,367	72,051	24	24	0	0	70,9	43,5	9	5,1	-
25.09.2021	1,983	72,539	72,211	70,926	71,598	24	24	0	0	70,7	42,8	9	5,1	-
26.09.2021	2,069	72,164	71,73	70,551	71,148	24	24	0	0	70,9	41,6	9	5,1	-
27.09.2021	1,965	71,473	71,074	69,875	70,465	24	24	0	0	70,9	42,9	9	5,1	-
28.09.2021	1,916	71,457	71,098	69,855	70,469	24	24	0	0	71	43,7	9	5,1	-
29.09.2021	1,753	63,941	63,461	62,516	62,914	24	24	0	0	70,8	42,8	9	5,1	-
30.09.2021	3,081	95,773	95,762	93,617	95,121	24	24	0	0	71,2	38,3	9	5,1	-
Итого:	14,726	520,343	518,031	508,707	513,766	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,726													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	1959,157	62251,891	62405,492	60711,441	61878,574	12095,85	0
30.09.2021	1973,882	62772,234	62923,523	61220,148	62392,34	12263,85	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2021 16:01:36