

#125577#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1553271

Номер абонента:

Самаркандская, 3-9 ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.03.2025 по 23.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2,248	119,4	119,3	---	0,1	74,19	55,45	0,90	0,50	24,00
24.03	2,285	108,1	108,1	---	0,0	75,96	54,93	0,90	0,50	24,00
25.03	2,333	115,2	115,1	---	0,2	75,98	55,83	0,90	0,50	24,00
26.03	2,292	110,3	110,2	---	0,1	75,97	55,29	0,90	0,50	24,00
27.03	2,412	116,0	115,9	---	0,1	76,10	55,40	0,90	0,50	24,00
28.03	1,888	94,9	95,2	0,3	---	76,20	56,41	0,90	0,50	24,00
29.03	1,714	90,6	90,8	0,1	---	75,91	57,08	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,17	754,7	754,6	0,4	0,5	75,73	55,72	0,90	0,50	168,00
30.03	2,033	101,9	101,9	0,1	---	75,92	56,06	0,90	0,50	24,00
31.03	2,127	106,3	106,4	0,0	---	75,98	56,07	0,90	0,50	24,00
01.04	2,201	110,4	110,5	0,1	---	75,87	56,03	0,90	0,50	24,00
02.04	1,914	99,1	99,3	0,2	---	75,96	56,74	0,90	0,50	24,00
03.04	1,604	87,0	87,3	0,3	---	75,93	57,59	0,90	0,50	24,00
04.04	1,921	100,6	100,6	---	0,0	75,91	56,92	0,90	0,50	24,00
05.04	2,632	127,9	127,6	---	0,3	76,02	55,54	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,43	733,3	733,6	0,7	0,3	75,94	56,36	0,90	0,50	167,99
06.04	2,916	141,8	141,3	---	0,5	76,13	55,66	0,90	0,50	24,00
07.04	2,614	127,8	127,5	---	0,3	76,13	55,77	0,90	0,50	24,00
08.04	2,448	122,2	122,2	---	0,0	76,07	56,11	0,90	0,50	24,00
09.04	2,562	126,1	126,0	---	0,1	76,16	55,93	0,90	0,50	24,00
10.04	2,745	137,8	137,3	---	0,5	75,53	55,69	0,90	0,50	24,00
11.04	2,353	131,7	131,6	---	0,1	74,15	56,37	0,90	0,50	24,00
12.04	2,223	127,6	127,4	---	0,2	74,18	56,85	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,86	914,9	913,2	0,0	1,8	75,48	56,05	0,90	0,50	168,00
13.04	1,614	105,0	105,1	0,2	---	74,09	58,79	0,90	0,50	24,00
14.04	1,339	92,3	93,0	0,6	---	74,11	59,70	0,90	0,50	24,00
15.04	1,194	88,4	89,1	0,7	---	73,92	60,51	0,90	0,50	24,00
16.04	0,947	80,9	81,7	0,8	---	73,66	62,05	0,90	0,50	24,00
17.04	0,693	80,8	81,6	0,8	---	73,00	64,51	0,90	0,50	24,00
18.04	0,659	79,7	80,6	0,8	---	72,60	64,41	0,90	0,50	24,00
19.04	0,701	85,8	86,8	0,9	---	72,64	64,55	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,15	613,0	617,8	4,8	0,0	73,47	61,90	0,90	0,50	168,00
20.04	0,690	85,4	86,1	0,8	---	72,74	64,75	0,90	0,50	24,00
21.04	0,681	86,1	86,9	0,8	---	72,67	64,84	0,90	0,50	24,00
22.04	0,644	78,8	79,6	0,8	---	72,36	64,27	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,02	250,2	252,7	2,4	0,0	72,60	64,63	0,90	0,50	72,00
Итого:	56,63	3266,2	3271,9	8,3	2,6	75,04	57,81	0,90	0,50	744,0
						dT=	17,23			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		56,63					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2025	На 24:00 22.04.2025	Результат за период		На 21:00 28.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	190,53	247,15	56,63		251,05		
Расход теплоносителя M1, т	7834,6	11100,7	3266,2		11543,5		
Расход теплоносителя M2, т	7817,7	11089,6	3271,9		11539,2		
Время наработки, ч	1571,5	2315,5	744,0		2457,1		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

