

#82401#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 12.05.2024

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Дрожжевая 4-6а, г.Калининград
Абонентский номер 4089

Заводской номер счётчика 1552497	Показания прибора, Гкал 12.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2564,123	2542,664	21.459

Подпись исполнителя _____



с 13.05.24 по 24



#82400#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 12.05.2024.

Номер абонента 4089
 Порядковый номер 5076
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1552497
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.04.2024	4,9	2,394	84,906	84,836	-3539168	82,969	84,117	0	24	24	0	0	71,6	42,8	0	9	5,1	0,1
25.04.2024	6,4	2,194	77,383	77,367	-1769504	75,633	76,727	0	24	24	0	0	71,4	42,4	0	9	5,1	0,1
26.04.2024	7,8	2,045	70,797	70,648	-1704032	69,203	70,094	0	24	24	0	0	71,1	41,6	0	9	5,1	0,1
27.04.2024	12,1	1,822	62,578	62,445	-3932224	61,203	61,961	0	24	24	0	0	70,5	40,8	0	9	5,1	0,1
28.04.2024	14,6	1,455	52,898	52,984	-4784064	51,75	52,562	0	24	24	0	0	69,8	41,7	0	9	5,1	0,1
29.04.2024	16,9	1,396	51,086	51,336	-786400	49,977	50,93	0	24	24	0	0	69,6	41,8	0	9	5,1	0,1
30.04.2024	16,1	1,137	44,266	44,617	-4390816	43,32	44,234	0	24	24	0	0	69	42,8	0	9	5,1	0,1
01.05.2024	-	1,19	44,844	45,039	196512	43,898	44,672	0	24	24	0	0	69	42	0	9	5,1	0,1
02.05.2024	-	1,147	44,266	44,641	-1769440	43,328	44,281	0	24	24	0	0	68,7	42,3	0	9	5,1	0,1
03.05.2024	-	0,622	30,734	31,102	-11206240	30,117	30,781	0	24	24	0	0	67	46,4	0	9	5,1	0,1
04.05.2024	-	0,697	32,781	33,07	-1048704	32,125	32,758	0	24	24	0	0	66,9	45,2	0	9	5,1	0,1
05.05.2024	-	0,647	31,422	31,656	1376352	30,789	31,336	0	24	24	0	0	67,1	46,1	0	9	5,1	0,1
06.05.2024	-	0,617	32,172	32,359	-196448	31,516	32,016	0	24	24	0	0	67	47,6	0	9	5,1	0,1
07.05.2024	-	0,658	32,945	33,094	-393312	32,281	32,758	0	24	24	0	0	67	46,7	0	9	5,1	0,1
08.05.2024	-	0,651	33,773	33,906	-131008	33,102	33,555	0	24	24	0	0	67	47,4	0	9	5,1	0,1
09.05.2024	-	0,669	34,273	34,344	327648	33,578	33,984	0	24	24	0	0	67	47,2	0	9	5,1	0,1
10.05.2024	-	0,67	34,625	34,688	32	33,93	34,328	0	24	24	0	0	67	47,3	0	9	5,1	0,1
11.05.2024	-	0,704	35,266	35,414	-439161472	34,555	35,047	0	24	24	0	0	67	46,8	0	9	5,1	0,1
12.05.2024	-	0,745	35,852	35,883	0	35,125	35,523	0	24	24	0	0	67,2	46,1	0	9	5,1	0
Итого:	9,4	21,46	866,867	869,429	-472912288	848,399	861,664	0	456	456	-	-	68,47	44,47	0	9	5,1	0,09

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.04.2024	2542,664	102404,773	102131,086	472912288	100034,367	101082,023	0	34302,71	0,02
12.05.2024	2564,123	103271,641	103000,516	0	100882,766	101943,688	0	34758,71	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения