

# #22728#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Дрожжевая 4-ба, г.Калининград  
Номер абонента 4089  
Порядковый номер 5076  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1552497  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,702	33,557	33,789	32,9	33,471	24	24	0	0	65,9	44,7	9	5,1	16
25.05.2021	0,739	33,688	33,758	33,029	33,457	24	24	0	0	66	43,7	9	5,1	-
26.05.2021	0,743	33,77	33,836	33,111	33,535	24	24	0	0	65,8	43,5	9	5,1	-
27.05.2021	0,673	34,406	34,467	33,744	34,131	24	24	0	0	65,4	45,5	9	5,1	-
28.05.2021	0,695	36,705	37,016	36,008	36,654	24	24	0	0	64,9	45,7	9	5,1	11
29.05.2021	0,699	36,814	37,102	36,115	36,74	24	24	0	0	64,8	45,6	9	5,1	12,3
30.05.2021	0,739	37,289	37,604	36,58	37,248	24	24	0	0	65	44,9	9	5,1	-
31.05.2021	0,68	36,121	36,275	35,434	35,918	24	24	0	0	65	45,9	9	5,1	16
01.06.2021	0,689	36,258	36,355	35,566	36	24	24	0	0	65	45,7	9	5,1	-
02.06.2021	0,656	35,76	35,988	35,078	35,623	24	24	0	0	65	46,4	9	5,1	-
03.06.2021	0,677	35,543	35,701	34,869	35,354	24	24	0	0	64,9	45,5	9	5,1	15
04.06.2021	0,638	34,33	34,594	33,68	34,252	24	24	0	0	64,8	46	9	5,1	-
05.06.2021	0,649	34,773	34,924	34,115	34,578	24	24	0	0	64,8	45,9	9	5,1	13,4
06.06.2021	0,689	34,406	34,584	33,752	34,262	24	24	0	0	64,9	44,6	9	5,1	22
07.06.2021	0,634	33,699	33,781	33,057	33,449	24	24	0	0	64,9	45,8	9	5,1	-
08.06.2021	0,621	33,137	33,363	32,508	33,031	24	24	0	0	65	46	9	5,1	18,8
09.06.2021	0,622	33,234	33,531	32,602	33,199	24	24	0	0	65	46	9	5,1	21
10.06.2021	0,639	33,297	33,652	32,664	33,326	24	24	0	0	64,9	45,4	9	5,1	-
11.06.2021	0,572	33,102	33,414	32,475	33,064	24	24	0	0	64,8	47,2	9	5,1	-
12.06.2021	0,588	33,191	33,494	32,562	33,148	24	24	0	0	64,8	46,9	9	5,1	-
13.06.2021	0,622	34,014	34,121	33,369	33,779	24	24	0	0	64,8	46,3	9	5,1	-
14.06.2021	0,621	34,277	34,293	33,625	33,947	24	24	0	0	64,9	46,5	9	5,1	-
15.06.2021	0,613	33,992	34,143	33,348	33,793	24	24	0	0	64,9	46,6	9	5,1	-
16.06.2021	0,589	33,971	34,24	33,324	33,879	24	24	0	0	65	47,4	9	5,1	-
17.06.2021	0,584	33,328	33,682	32,693	33,33	24	24	0	0	65	47,2	9	5,1	-
18.06.2021	0,527	31,135	31,42	30,543	31,086	24	24	0	0	64,8	47,7	9	5,1	-
19.06.2021	0,549	30,41	30,654	29,836	30,344	24	24	0	0	64,8	46,4	9	5,1	-
20.06.2021	0,525	29,504	29,826	28,947	29,523	24	24	0	0	64,7	46,6	9	5,1	-
21.06.2021	0,495	28,818	29,068	28,273	28,762	24	24	0	0	64,7	47,3	9	5,1	-
22.06.2021	0,515	29,184	29,402	28,633	29,102	24	24	0	0	64,7	46,8	9	5,1	-
23.06.2021	0,486	29,625	29,904	29,066	29,58	24	24	0	0	64,7	48,1	9	5,1	-
Итого:	19,47	1041,338	1047,981	1021,506	1037,565	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,47													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	659,063	25316,232	25186,58	24714,904	24930,525	8721,06	0
23.06.2021	678,533	26357,57	26234,562	25736,412	25968,092	9465,06	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 12:40:20