

#22725#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Дрожжевая 4-ба, г.Калининград
Номер абонента 4089
Порядковый номер 5076
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552497
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,651	31,617	32,156	31,008	31,852	24	24	0	0	65,6	44,7	9	5,1	-
25.05.2023	0,636	31,922	32,328	31,305	32,023	24	24	0	0	65,4	45,2	9	5,1	-
26.05.2023	0,656	32,938	33,414	32,305	33,094	24	24	0	0	65,3	45,1	9	5,1	-
27.05.2023	0,711	33,961	34,328	33,312	34,023	24	24	0	0	65,6	44,3	9	5,1	-
28.05.2023	0,73	34,445	34,766	33,773	34,438	24	24	0	0	65,7	44,1	9	5,1	-
29.05.2023	0,69	33,789	34,062	33,141	33,742	24	24	0	0	66,4	45,9	9	5,1	-
30.05.2023	0,661	33,367	33,789	32,719	33,469	24	24	0	0	65,6	45,4	9	5,1	-
31.05.2023	0,673	33,664	34,164	33,016	33,836	24	24	0	0	65,7	45,4	9	5,1	-
01.06.2023	0,624	32,828	33,305	32,195	32,969	24	24	0	0	65,5	46,2	9	5,1	-
02.06.2023	0,627	33,242	33,719	32,602	33,383	24	24	0	0	65,5	46,3	9	5,1	-
03.06.2023	0,681	34,336	34,812	33,672	34,477	24	24	0	0	65,6	45,5	9	5,1	-
04.06.2023	0,655	33,969	34,531	33,305	34,188	24	24	0	0	65,5	45,9	9	5,1	-
05.06.2023	0,631	33,445	33,875	32,805	33,539	24	24	0	0	65,6	46,4	9	5,1	-
06.06.2023	0,618	32,18	32,695	31,555	32,367	24	24	0	0	65,7	46,2	9	5,1	-
07.06.2023	0,625	32,219	32,781	31,594	32,453	24	24	0	0	65,6	45,8	9	5,1	-
08.06.2023	0,615	30,633	31,172	30,031	30,875	24	24	0	0	65,8	45,4	9	5,1	-
09.06.2023	0,596	31,062	31,586	30,469	31,281	24	24	0	0	65,4	45,9	9	5,1	-
10.06.2023	0,624	31,453	32,047	30,836	31,734	24	24	0	0	65,6	45,4	9	5,1	-
11.06.2023	0,612	32,023	32,57	31,414	32,25	24	24	0	0	65,5	46	9	5,1	-
12.06.2023	0,593	31,484	32,031	30,875	31,703	24	24	0	0	65,4	46,3	9	5,1	-
13.06.2023	0,578	31,32	31,797	30,711	31,477	24	24	0	0	65,5	46,7	9	5,1	-
14.06.2023	0,558	30,25	30,836	29,664	30,523	24	24	0	0	65,7	46,9	9	5,1	-
15.06.2023	0,582	30,68	31,234	30,094	30,922	24	24	0	0	65,6	46,4	9	5,1	-
16.06.2023	0,592	31,148	31,555	30,531	31,234	24	24	0	0	65,7	46,4	9	5,1	-
17.06.2023	0,585	31,234	31,656	30,633	31,336	24	24	0	0	65,8	46,8	9	5,1	-
18.06.2023	0,604	31,414	31,82	30,812	31,5	24	24	0	0	65,6	46,1	9	5,1	-
19.06.2023	0,582	30,312	30,805	29,719	30,5	24	24	0	0	65,6	46,1	9	5,1	-
20.06.2023	0,574	30,008	30,445	29,43	30,148	24	24	0	0	65,7	46,2	9	5,1	-
21.06.2023	0,516	29,172	29,609	28,602	29,297	24	24	0	0	65,5	47,6	9	5,1	-
22.06.2023	0,538	29,375	29,859	28,812	29,547	24	24	0	0	65,5	47	9	5,1	-
23.06.2023	0,516	29,375	29,844	28,812	29,531	24	24	0	0	65,5	47,7	9	5,1	-
Итого:	19,134	988,865	1003,591	969,752	993,711	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,134													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2023	1952,626	80018,125	79828,062	78160,828	78988,344	26238,98	0,02
23.06.2023	1971,763	81006,992	80831,656	79130,578	79982,055	26982,98	0,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:04:29