

#134085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Дрожжевая 4-ба, г.Калининград
4089
5076
ТЭМ-104
1552497
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,669	58,201	59,551	56,969	58,65	24	24	0	0	68,8	57,2	9	5,1	-
25.05.2025	0,691	59,723	61,057	58,451	60,131	24	24	0	0	69	57,3	9	5,1	-
26.05.2025	0,668	59,648	60,771	58,383	59,84	24	24	0	0	69	57,6	9	5,1	-
27.05.2025	0,628	57,021	58,193	55,811	57,297	24	24	0	0	68,9	57,8	9	5,1	-
28.05.2025	0,64	56,662	57,834	55,447	56,939	24	24	0	0	69,3	57,9	9	5,1	-
29.05.2025	0,615	56,811	57,797	55,604	56,9	24	24	0	0	68,9	57,9	9	5,1	-
30.05.2025	0,655	59,293	60,049	58,029	59,119	24	24	0	0	69,1	57,9	9	5,1	-
31.05.2025	0,645	59,033	59,992	57,777	59,061	24	24	0	0	69	58	9	5,1	-
01.06.2025	0,63	57,811	58,766	56,576	57,854	24	24	0	0	69,1	58	9	5,1	-
02.06.2025	0,625	56,705	57,553	55,49	56,656	24	24	0	0	69,3	58,1	9	5,1	-
03.06.2025	0,598	56,52	57,283	55,324	56,391	24	24	0	0	68,8	58,1	9	5,1	-
04.06.2025	0,193	18,52	18,758	18,137	18,463	24	24	0	0	67,9	58,4	9	5,1	-
05.06.2025	0,001	0,064	0	0,064	0	24	24	0	0	23,6	21,1	9	5,1	-
06.06.2025	0	0,086	0	0,086	0	24	24	0	0	21,4	18,8	9	5,1	-
07.06.2025	0	0,072	0	0,072	0	24	24	0	0	20,5	18,4	9	5,1	-
08.06.2025	0	0,102	0	0,102	0	24	24	0	0	20,1	18,8	9	5,1	-
09.06.2025	0	0,059	0	0,059	0	24	24	0	0	19,2	18,6	9	5,1	-
10.06.2025	0	0,096	0	0,096	0	24	24	0	0	18,6	18,1	9	5,1	-
11.06.2025	0	0,129	0	0,129	0	24	24	0	0	18,1	17,3	9	5,1	-
12.06.2025	0	0,1	0	0,1	0	24	24	0	0	17,5	16,8	9	5,1	-
13.06.2025	0	0,135	0	0,135	0	24	24	0	0	17,3	17,1	9	5,1	-
14.06.2025	0	0,174	0	0,174	0	24	24	0	0	17,6	17,1	9	5,1	-
15.06.2025	0	0,211	0	0,211	0	24	24	0	0	18	17,6	9	5,1	-
16.06.2025	0	0,256	0	0,254	0	24	24	0	0	18,5	18	9	5,1	-
17.06.2025	0,372	45,006	45,469	44,299	44,938	24	24	0	0	56,8	48,5	9	5,1	-
18.06.2025	0,607	57,951	58,574	56,732	57,664	24	24	0	0	68,6	58	9	5,1	-
19.06.2025	0,617	57,713	58,561	56,49	57,65	24	24	0	0	68,9	58	9	5,1	-
20.06.2025	0,593	56,277	57,002	55,086	56,111	24	24	0	0	68,8	58,2	9	5,1	-
21.06.2025	0,582	55,953	56,848	54,773	55,963	24	24	0	0	68,7	58,1	9	5,1	-
22.06.2025	0,615	57,668	58,703	56,441	57,787	24	24	0	0	69	58,2	9	5,1	-
23.06.2025	0,574	55,225	56,191	54,057	55,311	24	24	0	0	68,7	58,2	9	5,1	-
Итого:	11,218	1043,225	1058,952	1021,358	1042,725	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,218													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	594,898	25560,305	25726,609	24960,041	25437,467	7831,83	0
23.06.2025	606,117	26603,527	26785,561	25981,398	26480,191	8575,75	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 10:53:38