

#22729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Дрожжевая 4-ба, г.Калининград
 Номер абонента 4089
 Порядковый номер 5076
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1552497
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,472	30,467	30,75	29,883	30,396	23,51	23,51	0	0	65,2	49,5	9	5,1	-
25.07.2021	0,47	30,607	30,973	30,023	30,617	24	24	0	0	65,1	49,5	9	5,1	-
26.07.2021	0,45	30,281	30,715	29,703	30,357	24	24	0	0	64,9	49,9	9	5,1	-
27.07.2021	0,435	29,553	29,934	28,99	29,582	24	24	0	0	65	50,1	9	5,1	-
28.07.2021	0,448	29,613	30,117	29,049	29,77	24	24	0	0	65	49,7	9	5,1	-
29.07.2021	0,442	28,426	29,025	27,885	28,693	24	24	0	0	65,1	49,4	9	5,1	-
30.07.2021	0,449	30,32	30,934	29,744	30,574	24	24	0	0	64,8	49,8	9	5,1	-
31.07.2021	0,477	30,334	30,92	29,756	30,574	24	24	0	0	65	49,1	9	5,1	-
01.08.2021	0,511	31,02	31,578	30,426	31,229	24	24	0	0	65,2	48,4	9	5,1	-
02.08.2021	0,489	31,477	32,008	30,873	31,643	24	24	0	0	65,3	49,5	9	5,1	-
03.08.2021	0,497	32,131	32,715	31,516	32,34	24	24	0	0	65,2	49,5	9	5,1	-
04.08.2021	0,561	32,221	32,787	31,602	32,439	24	24	0	0	65,3	47,6	9	5,1	-
05.08.2021	0,535	32,332	32,848	31,713	32,486	24	24	0	0	65,3	48,5	9	5,1	-
06.08.2021	0,513	33,156	32,162	32,523	31,795	24	24	0	0	65	49,3	9	5,1	-
07.08.2021	0,532	32,996	33,32	32,365	32,949	24	24	0	0	65,1	48,7	9	5,1	-
08.08.2021	0,535	32,807	33,16	32,178	32,793	24	24	0	0	65,2	48,6	9	5,1	-
09.08.2021	0,539	32,775	31,82	32,146	31,469	24	24	0	0	65,2	48,6	9	5,1	-
10.08.2021	0,499	32,684	33,166	32,059	32,783	24	24	0	0	65,2	49,7	9	5,1	-
11.08.2021	0,521	33,217	33,652	32,582	33,27	24	24	0	0	65,1	49,2	9	5,1	-
12.08.2021	0,53	32,695	33,244	32,068	32,873	24	24	0	0	65,3	48,9	9	5,1	-
13.08.2021	0,523	32,498	32,988	31,875	32,619	24	24	0	0	65,2	48,9	9	5,1	-
14.08.2021	0,538	32,504	32,967	31,879	32,604	24	24	0	0	65,2	48,5	9	5,1	-
15.08.2021	0,512	32,32	32,795	31,701	32,424	24	24	0	0	65,2	49,2	9	5,1	-
16.08.2021	0,536	32,084	32,58	31,471	32,225	24	24	0	0	65,2	48,2	9	5,1	-
17.08.2021	0,53	32,52	32,896	31,898	32,533	24	24	0	0	65,1	48,6	9	5,1	-
18.08.2021	0,534	33,637	34,061	32,992	33,678	24	24	0	0	65,2	49	9	5,1	-
19.08.2021	0,529	33,682	34,143	33,037	33,754	24	24	0	0	65,2	49,3	9	5,1	-
20.08.2021	0,539	34,709	35,305	34,049	34,904	24	24	0	0	64,9	49,2	9	5,1	-
21.08.2021	0,567	34,121	34,576	33,469	34,197	24	24	0	0	65,2	48,3	9	5,1	-
22.08.2021	0,545	33,637	34,176	32,988	33,791	24	24	0	0	65,4	49	9	5,1	-
23.08.2021	0,534	34,936	35,424	34,266	35,014	24	24	0	0	65,2	49,8	9	5,1	-
Итого:	15,792	995,76	1007,739	976,709	996,375	743,51	743,51	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,792													

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 743,51

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	687,014	26896,934	26780,953	26265,85	26508,65	10185,05	0
23.08.2021	702,807	27892,691	27788,691	27242,559	27505,025	10928,56	0

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.08.2021 7:25:55