

#145410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК

Дрожжевая 4-ба, г.Калининград

4089

5076

ТЭМ-104

1552497

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,505	49,508	50,459	48,469	49,668	24	24	0	0	68,5	58,2	9	5,1	-
25.07.2025	0,482	48,008	48,986	47,004	48,223	24	24	0	0	68,4	58,2	9	5,1	-
26.07.2025	0,477	47,01	47,818	46,025	47,07	24	24	0	0	68,4	58,2	9	5,1	-
27.07.2025	0,514	49,672	50,482	48,623	49,693	24	24	0	0	68,7	58,2	9	5,1	-
28.07.2025	0,467	46,506	47,193	45,529	46,453	24	24	0	0	68,5	58,3	9	5,1	-
29.07.2025	0,474	47,545	48,227	46,551	47,469	24	24	0	0	68,5	58,4	9	5,1	-
30.07.2025	0,484	48,635	49,383	47,611	48,604	24	24	0	0	68,6	58,5	9	5,1	-
31.07.2025	0,494	49,141	49,838	48,105	49,053	24	24	0	0	68,6	58,4	9	5,1	-
01.08.2025	0,508	50,014	50,76	48,959	49,961	24	24	0	0	68,7	58,4	9	5,1	-
02.08.2025	0,515	51,582	52,168	50,498	51,344	24	24	0	0	68,6	58,5	9	5,1	-
03.08.2025	0,504	50,189	50,818	49,133	50,018	24	24	0	0	68,6	58,4	9	5,1	-
04.08.2025	0,517	50,992	51,75	49,914	50,936	24	24	0	0	68,7	58,4	9	5,1	-
05.08.2025	0,509	51,34	52,186	50,262	51,361	24	24	0	0	68,5	58,5	9	5,1	-
06.08.2025	0,522	52,672	53,521	51,562	52,674	24	24	0	0	68,6	58,6	9	5,1	-
07.08.2025	0,541	53,316	54,312	52,189	53,455	24	24	0	0	68,8	58,5	9	5,1	-
08.08.2025	0,511	51,43	52,359	50,344	51,529	24	24	0	0	68,7	58,6	9	5,1	-
09.08.2025	0,583	57,32	58,254	56,102	57,328	24	24	0	0	69	58,7	9	5,1	-
10.08.2025	0,531	53,283	54,262	52,158	53,4	24	24	0	0	68,7	58,6	9	5,1	-
11.08.2025	0,549	54,326	55,285	53,176	54,41	24	24	0	0	68,8	58,6	9	5,1	-
12.08.2025	0,521	51,967	52,896	50,867	52,059	24	24	0	0	68,8	58,6	9	5,1	-
13.08.2025	0,533	52,223	53,107	51,113	52,266	24	24	0	0	69	58,6	9	5,1	-
14.08.2025	0,41	37,908	38,342	37,127	37,766	24	24	0	0	67,8	56,9	9	5,1	-
15.08.2025	0,511	44,215	44,969	43,293	44,305	24	24	0	0	68,2	56,5	9	5,1	-
16.08.2025	0,496	44,367	45,016	43,449	44,346	24	24	0	0	68	56,7	9	5,1	-
17.08.2025	0,532	46,49	47,207	45,52	46,504	24	24	0	0	68,3	56,7	9	5,1	-
18.08.2025	0,53	47,021	47,771	46,039	47,057	24	24	0	0	68,3	56,9	9	5,1	-
19.08.2025	0,508	46,639	47,527	45,666	46,809	24	24	0	0	68,2	57,2	9	5,1	-
20.08.2025	0,547	48,408	49,303	47,393	48,562	24	24	0	0	68,5	57	9	5,1	-
21.08.2025	0,536	47,262	48,045	46,268	47,32	24	24	0	0	68,6	57,1	9	5,1	-
22.08.2025	0,509	47,521	48,361	46,527	47,619	24	24	0	0	68,4	57,5	9	5,1	-
23.08.2025	0,568	51,965	52,865	50,877	52,062	24	24	0	0	68,4	57,3	9	5,1	-
Итого:	15,888	1528,475	1553,47	1496,353	1529,324	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,888													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	622,737	28214,352	28422,98	27558,143	28091,891	9295,65	0
23.08.2025	638,625	29742,826	29976,453	29054,496	29621,213	10039,56	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:52:22