

#35704#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Дрожжевая 4-ба, г.Калининград
Номер абонента 4089
Порядковый номер 5076
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552497
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,486	28,922	29,508	28,367	29,188	24	24	0	0	65,4	48,4	9	5,1	-
25.08.2023	0,478	28,578	29,07	28,031	28,758	24	24	0	0	65,4	48,4	9	5,1	-
26.08.2023	0,494	28,188	28,719	27,641	28,406	24	24	0	0	65,4	47,6	9	5,1	-
27.08.2023	0,509	28,523	29,094	27,969	28,789	24	24	0	0	65,6	47,5	9	5,1	-
28.08.2023	0,503	29,117	29,727	28,562	29,406	24	24	0	0	65,3	47,8	9	5,1	-
29.08.2023	0,507	30,102	30,578	29,523	30,242	24	24	0	0	65,5	48,4	9	5,1	-
30.08.2023	0,505	30,023	30,617	29,438	30,289	24	24	0	0	65,4	48,3	9	5,1	-
31.08.2023	0,529	30,789	31,273	30,195	30,938	24	24	0	0	65,3	47,8	9	5,1	-
01.09.2023	0,547	31,773	32,18	31,172	31,836	24	24	0	0	65,2	47,8	9	5,1	-
02.09.2023	0,568	31,766	32,133	31,148	31,797	24	24	0	0	65,5	47,4	9	5,1	-
03.09.2023	0,593	31,945	32,281	31,328	31,953	24	24	0	0	65,5	46,6	9	5,1	-
04.09.2023	0,541	32,672	33,07	32,047	32,711	24	24	0	0	65	48,3	9	5,1	-
05.09.2023	0,543	30,586	30,914	29,992	30,578	24	24	0	0	65,6	47,6	9	5,1	-
06.09.2023	0,524	30,508	30,891	29,922	30,562	24	24	0	0	65,5	48	9	5,1	-
07.09.2023	0,551	30,57	31,031	29,984	30,703	24	24	0	0	65,4	47,1	9	5,1	-
08.09.2023	0,544	30,516	30,75	29,922	30,438	24	24	0	0	65,6	47,4	9	5,1	-
09.09.2023	0,585	30,781	31,109	30,188	30,797	24	24	0	0	65,4	46,1	9	5,1	-
10.09.2023	0,565	30,328	30,648	29,742	30,336	24	24	0	0	65,5	46,6	9	5,1	-
11.09.2023	0,541	30,344	30,773	29,758	30,453	24	24	0	0	65,4	47,3	9	5,1	-
12.09.2023	0,541	30,289	30,68	29,703	30,359	24	24	0	0	65,5	47,4	9	5,1	-
13.09.2023	0,514	29,789	30,133	29,219	29,805	24	24	0	0	65,6	48,1	9	5,1	-
14.09.2023	0,513	30,281	30,672	29,695	30,336	24	24	0	0	65,4	48,2	9	5,1	-
15.09.2023	0,545	31,422	31,695	30,812	31,352	24	24	0	0	65,4	47,8	9	5,1	-
16.09.2023	0,575	31,844	32,133	31,227	31,797	24	24	0	0	65,6	47,3	9	5,1	-
17.09.2023	0,599	31,633	31,695	31,023	31,383	24	24	0	0	65,8	46,6	9	5,1	-
18.09.2023	0,555	31,258	31,516	30,656	31,18	24	24	0	0	65,6	47,6	9	5,1	-
19.09.2023	0,562	30,719	31,023	30,117	30,695	24	24	0	0	65,7	47,1	9	5,1	-
20.09.2023	0,546	31,453	31,812	30,844	31,477	24	24	0	0	65,6	48	9	5,1	-
21.09.2023	0,559	30,945	31,25	30,344	30,922	24	24	0	0	65,7	47,3	9	5,1	-
22.09.2023	0,552	30,836	31,094	30,242	30,766	24	24	0	0	65,6	47,5	9	5,1	-
23.09.2023	0,533	30,25	30,539	29,656	30,211	24	24	0	0	65,8	47,9	9	5,1	-
Итого:	16,707	946,75	958,608	928,467	948,463	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,707													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	2023,663	82929,766	82765,328	81014,828	81902,07	28446,98	0,02
23.09.2023	2040,371	83876,516	83723,938	81943,297	82850,531	29190,98	0,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:35:57