

#95387#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Дрожжевая 4-ба, г.Калининград  
Номер абонента 4089  
Порядковый номер 5076  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1552497  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,547	32,284	32,622	31,659	32,266	24	24	0	0	65,6	48,4	9	5,1	-
25.08.2024	0,511	32,052	32,346	31,433	31,977	24	24	0	0	65,5	49,4	9	5,1	-
26.08.2024	0,516	32,505	32,65	31,875	32,275	24	24	0	0	65,7	49,6	9	5,1	-
27.08.2024	0,523	32,007	32,243	31,387	31,881	24	24	0	0	65,6	49	9	5,1	-
28.08.2024	0,523	32,596	32,791	31,969	32,422	24	24	0	0	65,4	49,1	9	5,1	-
29.08.2024	0,502	31,801	31,963	31,188	31,599	24	24	0	0	65,4	49,4	9	5,1	-
30.08.2024	0,492	30,503	30,687	29,909	30,337	24	24	0	0	65,8	49,4	9	5,1	-
31.08.2024	0,522	31,593	31,672	30,979	31,317	24	24	0	0	65,8	49	9	5,1	-
01.09.2024	0,554	32,512	32,555	31,879	32,197	24	24	0	0	65,8	48,5	9	5,1	-
02.09.2024	0,526	32,077	32,213	31,454	31,851	24	24	0	0	65,7	49,1	9	5,1	-
03.09.2024	0,49	31,577	31,821	30,963	31,45	24	24	0	0	65,8	50	9	5,1	-
04.09.2024	0,507	30,87	31,036	30,268	30,686	24	24	0	0	65,8	49,2	9	5,1	-
05.09.2024	0,5	31,347	31,44	30,739	31,082	24	24	0	0	65,6	49,4	9	5,1	-
06.09.2024	0,48	31,575	31,759	30,967	31,389	24	24	0	0	65,4	50	9	5,1	-
07.09.2024	0,501	31,021	31,087	30,418	30,734	24	24	0	0	65,7	49,3	9	5,1	-
08.09.2024	0,537	30,816	30,788	30,214	30,453	24	24	0	0	65,9	48,2	9	5,1	-
09.09.2024	0,497	31,719	31,67	31,104	31,304	24	24	0	0	65,7	49,8	9	5,1	-
10.09.2024	0,505	32,194	32,161	31,571	31,791	24	24	0	0	65,6	49,7	9	5,1	-
11.09.2024	0,517	32,047	32,157	31,425	31,792	24	24	0	0	65,7	49,3	9	5,1	-
12.09.2024	0,527	32,635	32,705	32,004	32,335	24	24	0	0	65,6	49,2	9	5,1	-
13.09.2024	0,537	33,281	33,444	32,638	33,067	24	24	0	0	65,5	49,1	9	5,1	-
14.09.2024	0,568	33,246	33,393	32,6	33,028	24	24	0	0	65,7	48,4	9	5,1	-
15.09.2024	0,541	33,01	33,162	32,371	32,79	24	24	0	0	65,6	49	9	5,1	-
16.09.2024	0,532	32,584	32,829	31,951	32,458	24	24	0	0	65,7	49,1	9	5,1	-
17.09.2024	0,537	32,618	33,022	31,987	32,654	24	24	0	0	65,6	48,9	9	5,1	-
18.09.2024	0,508	32,383	32,798	31,758	32,421	24	24	0	0	65,5	49,6	9	5,1	-
19.09.2024	0,511	32,125	32,514	31,503	32,143	24	24	0	0	65,6	49,4	9	5,1	-
20.09.2024	0,547	32,39	32,726	31,762	32,366	24	24	0	0	65,6	48,5	9	5,1	-
21.09.2024	0,557	33,018	33,375	32,38	33,01	24	24	0	0	65,5	48,4	9	5,1	-
22.09.2024	0,575	33,761	34,026	33,109	33,655	24	24	0	0	65,5	48,2	9	5,1	-
23.09.2024	0,543	33,321	33,583	32,677	33,206	24	24	0	0	65,6	49	9	5,1	-
Итого:	16,233	997,468	1003,238	978,141	991,936	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,233													

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	27,481	1714,925	1727,649	1681,761	1708,046	1282,27	0
23.09.2024	43,715	2712,393	2730,889	2659,899	2699,98	2026,25	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2024 8:04:50