

#148807#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Дрожжевая 4-ба, г.Калининград
4089
5076
ТЭМ-104
1552497
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,572	60,908	61,947	59,688	61,01	24	24	0	0	66,7	57,2	9	5,1	-
25.08.2025	0,152	47,258	48,252	46,609	47,652	24	24	0	0	54,8	51,7	9	5,1	-
26.08.2025	0,002	0,018	0	0,018	0	24	24	0	0	22,1	25,1	9	5,1	-
27.08.2025	0	0,047	0	0,047	0	24	24	0	0	20,1	20,5	9	5,1	-
28.08.2025	0	0,068	0	0,068	0	24	24	0	0	20	19,8	9	5,1	-
29.08.2025	0	0,078	0	0,078	0	24	24	0	0	20,1	19,9	9	5,1	-
30.08.2025	0,127	24,877	25,246	24,57	24,99	24	24	0	0	50,1	45	9	5,1	-
31.08.2025	0,627	62,568	63,646	61,297	62,686	24	24	0	0	67,3	57,2	9	5,1	-
01.09.2025	0,544	51,188	52,076	50,111	51,273	24	24	0	0	68,6	57,8	9	5,1	-
02.09.2025	0,54	50,941	51,879	49,873	51,08	24	24	0	0	68,5	57,8	9	5,1	-
03.09.2025	0,539	50,143	51,064	49,084	50,277	24	24	0	0	68,7	57,8	9	5,1	-
04.09.2025	0,517	48,648	49,443	47,631	48,688	24	24	0	0	68,3	57,6	9	5,1	-
05.09.2025	0,514	47,826	48,754	46,826	48,006	24	24	0	0	68,4	57,5	9	5,1	-
06.09.2025	0,553	50,535	51,445	49,475	50,66	24	24	0	0	68,5	57,4	9	5,1	-
07.09.2025	0,557	51,74	52,695	50,652	51,891	24	24	0	0	68,5	57,6	9	5,1	-
08.09.2025	0,484	46,619	47,336	45,641	46,6	22,38	22,38	0	0	68,6	58	9	5,1	-
09.09.2025	0,534	50,447	51,129	49,383	50,334	24	24	0	0	68,7	58	9	5,1	-
10.09.2025	0,53	50,498	51,348	49,43	50,547	24	24	0	0	68,8	58,2	9	5,1	-
11.09.2025	0,525	50,621	51,494	49,555	50,691	24	24	0	0	68,6	58,1	9	5,1	-
12.09.2025	0,545	52,408	53,271	51,305	52,441	24	24	0	0	68,6	58,1	9	5,1	-
13.09.2025	0,544	52,387	53,363	51,281	52,529	24	24	0	0	68,7	58,2	9	5,1	-
14.09.2025	0,572	54,514	55,561	53,359	54,693	24	24	0	0	68,8	58,2	9	5,1	-
15.09.2025	0,596	55,498	56,486	54,318	55,604	24	24	0	0	69	58,1	9	5,1	-
16.09.2025	0,565	53,854	54,797	52,709	53,938	24	24	0	0	69	58,3	9	5,1	-
17.09.2025	0,589	56,512	57,412	55,311	56,51	24	24	0	0	68,9	58,4	9	5,1	-
18.09.2025	0,56	55,057	55,938	53,893	55,055	24	24	0	0	68,8	58,5	9	5,1	-
19.09.2025	0,549	53,836	54,676	52,695	53,811	24	24	0	0	68,9	58,5	9	5,1	-
20.09.2025	0,555	53,881	54,742	52,738	53,879	24	24	0	0	69	58,5	9	5,1	-
21.09.2025	0,572	54,506	55,496	53,342	54,621	24	24	0	0	69,1	58,5	9	5,1	-
22.09.2025	0,526	52,658	53,547	51,547	52,697	24	24	0	0	68,8	58,7	9	5,1	-
23.09.2025	0,564	55,541	56,355	54,357	55,459	24	24	0	0	69	58,7	9	5,1	-
Итого:	14,054	1395,68	1419,398	1366,891	1397,622	742,38	742,38	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,054													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742,38

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	638,625	29742,826	29976,453	29054,496	29621,213	10039,56	0
23.09.2025	652,682	31138,506	31395,854	30421,387	31018,834	10781,86	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 16:13:27