

#24849#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Щедина 19-25, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5101
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552486
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2023 | 0,17 | 11,555 | 11,848 | 11,348 | 11,727 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 46,6 | 9 | 5,1 | - |
| 25.05.2023 | 0,498 | 30,367 | 31,074 | 29,789 | 30,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 48,4 | 9 | 5,1 | - |
| 26.05.2023 | 0,503 | 28,23 | 28,906 | 27,684 | 28,598 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 47,6 | 9 | 5,1 | - |
| 27.05.2023 | 0,498 | 28,285 | 28,988 | 27,738 | 28,676 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 47,8 | 9 | 5,1 | - |
| 28.05.2023 | 0,508 | 28,102 | 28,781 | 27,551 | 28,48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 47,4 | 9 | 5,1 | - |
| 29.05.2023 | 0,52 | 28,16 | 28,824 | 27,613 | 28,527 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 30.05.2023 | 0,511 | 28,145 | 28,793 | 27,602 | 28,488 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 47,3 | 9 | 5,1 | - |
| 31.05.2023 | 0,499 | 27,98 | 28,621 | 27,434 | 28,316 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,7 | 9 | 5,1 | - |
| 01.06.2023 | 0,475 | 27,605 | 28,289 | 27,07 | 27,98 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 48,3 | 9 | 5,1 | - |
| 02.06.2023 | 0,507 | 28,434 | 29,113 | 27,875 | 28,805 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,7 | 9 | 5,1 | - |
| 03.06.2023 | 0,517 | 28,523 | 29,219 | 27,965 | 28,91 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 47,5 | 9 | 5,1 | - |
| 04.06.2023 | 0,525 | 28,48 | 29,184 | 27,93 | 28,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,1 | 9 | 5,1 | - |
| 05.06.2023 | 0,508 | 28,109 | 28,789 | 27,562 | 28,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,4 | 9 | 5,1 | - |
| 06.06.2023 | 0,488 | 27,062 | 27,68 | 26,527 | 27,387 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,7 | 9 | 5,1 | - |
| 07.06.2023 | 0,478 | 27,195 | 27,789 | 26,668 | 27,488 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,9 | 9 | 5,1 | - |
| 08.06.2023 | 0,442 | 25,73 | 26,203 | 25,227 | 25,914 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 48,5 | 9 | 5,1 | - |
| 09.06.2023 | 0,448 | 26,676 | 27,176 | 26,16 | 26,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 48,6 | 9 | 5,1 | - |
| 10.06.2023 | 0,477 | 26,945 | 27,5 | 26,422 | 27,207 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,8 | 9 | 5,1 | - |
| 11.06.2023 | 0,451 | 27,254 | 27,859 | 26,723 | 27,551 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 48,8 | 9 | 5,1 | - |
| 12.06.2023 | 0,507 | 27,371 | 27,949 | 26,84 | 27,66 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 13.06.2023 | 0,161 | 9,836 | 10,07 | 9,645 | 9,957 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 49 | 9 | 5,1 | - |
| 14.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 20,4 | 19,7 | 9 | 5,1 | - |
| 15.06.2023 | 0,33 | 17,922 | 18,285 | 17,613 | 18,133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 41,9 | 9 | 5,1 | - |
| 16.06.2023 | 0,469 | 26,617 | 27,199 | 26,102 | 26,91 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 47,8 | 9 | 5,1 | - |
| 17.06.2023 | 0,459 | 26,09 | 26,68 | 25,586 | 26,395 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 47,6 | 9 | 5,1 | - |
| 18.06.2023 | 0,454 | 26,023 | 26,645 | 25,523 | 26,359 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 47,7 | 9 | 5,1 | - |
| 19.06.2023 | 0,467 | 26,141 | 26,906 | 25,629 | 26,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 47,6 | 9 | 5,1 | - |
| 20.06.2023 | 0,446 | 25,664 | 26,41 | 25,168 | 26,121 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 48,2 | 9 | 5,1 | - |
| 21.06.2023 | 0,437 | 25,48 | 26,285 | 24,984 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 48,3 | 9 | 5,1 | - |
| 22.06.2023 | 0,456 | 25,816 | 26,617 | 25,312 | 26,332 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,8 | 9 | 5,1 | - |
| 23.06.2023 | 0,452 | 25,969 | 26,797 | 25,465 | 26,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 48,1 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 13,661 | 775,766 | 794,479 | 760,755 | 786,03 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,661 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.05.2023 | 1549,009 | 62541,496 | 63017,516 | 61052,492 | 62337,852 | 22414,22 | 0 |
| 23.06.2023 | 1562,667 | 63317,266 | 63811,996 | 61813,246 | 63123,883 | 23158,2 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 10:20:23