

#95430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Щедина 19-25, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5101
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552486
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,416	23,961	24,43	23,5	24,164	24	24	0	0	65,5	47,9	9	5,1	-
25.08.2024	0,413	23,836	24,297	23,375	24,039	24	24	0	0	65,4	47,8	9	5,1	-
26.08.2024	0,398	23,508	24,008	23,055	23,75	24	24	0	0	65,5	48,3	9	5,1	-
27.08.2024	0,4	23,656	24,141	23,203	23,875	24	24	0	0	65,6	48,4	9	5,1	-
28.08.2024	0,399	24	24,492	23,531	24,219	24	24	0	0	65,4	48,6	9	5,1	-
29.08.2024	0,41	23,891	24,352	23,43	24,086	24	24	0	0	65,5	48,1	9	5,1	-
30.08.2024	0,407	22,938	23,352	22,492	23,102	24	24	0	0	65,7	47,7	9	5,1	-
31.08.2024	0,391	23,016	23,508	22,57	23,25	24	24	0	0	65,6	48,4	9	5,1	-
01.09.2024	0,416	23,719	24,242	23,258	23,984	24	24	0	0	65,7	47,8	9	5,1	-
02.09.2024	0,412	24,039	24,555	23,578	24,289	24	24	0	0	65,6	48,2	9	5,1	-
03.09.2024	0,389	23,438	23,922	22,977	23,664	24	24	0	0	65,6	48,8	9	5,1	-
04.09.2024	0,402	23,438	23,898	22,984	23,633	24	24	0	0	65,7	48,3	9	5,1	-
05.09.2024	0,38	23,625	24,133	23,164	23,859	24	24	0	0	65,5	49,2	9	5,1	-
06.09.2024	0,402	24,086	24,578	23,625	24,305	24	24	0	0	65,4	48,4	9	5,1	-
07.09.2024	0,399	23,539	24,008	23,086	23,75	24	24	0	0	65,5	48,3	9	5,1	-
08.09.2024	0,412	23,258	23,727	22,805	23,477	23,99	23,99	0	0	65,8	47,8	9	5,1	-
09.09.2024	0,395	24,062	24,578	23,602	24,297	24	24	0	0	65,4	48,8	9	5,1	-
10.09.2024	0,392	23,984	24,5	23,516	24,234	24	24	0	0	65,4	48,8	9	5,1	-
11.09.2024	0,391	24,117	24,656	23,656	24,375	24	24	0	0	65,5	49,1	9	5,1	-
12.09.2024	0,416	24,781	25,328	24,305	25,055	24	24	0	0	65,5	48,5	9	5,1	-
13.09.2024	0,421	25,117	25,703	24,633	25,422	24	24	0	0	65,5	48,5	9	5,1	-
14.09.2024	0,406	24,719	25,258	24,234	24,977	24	24	0	0	65,6	48,9	9	5,1	-
15.09.2024	0,43	25,062	25,594	24,578	25,312	24	24	0	0	65,6	48,2	9	5,1	-
16.09.2024	0,42	24,82	25,328	24,344	25,055	24	24	0	0	65,5	48,4	9	5,1	-
17.09.2024	0,402	24,812	25,289	24,328	25	24	24	0	0	65,6	49,2	9	5,1	-
18.09.2024	0,406	24,031	24,516	23,562	24,242	24	24	0	0	65,7	48,6	9	5,1	-
19.09.2024	0,413	23,695	24,188	23,234	23,93	24	24	0	0	65,9	48,2	9	5,1	-
20.09.2024	0,416	23,672	24,133	23,211	23,867	24	24	0	0	65,9	48,1	9	5,1	-
21.09.2024	0,405	23,828	24,32	23,359	24,055	24	24	0	0	65,8	48,5	9	5,1	-
22.09.2024	0,452	24,672	25,164	24,195	24,898	24	24	0	0	65,9	47,3	9	5,1	-
23.09.2024	0,417	24,172	24,688	23,695	24,43	24	24	0	0	65,8	48,3	9	5,1	-
Итого:	12,628	743,492	758,886	729,085	750,595	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,628													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	2108,931	86573,016	87269,938	84529,844	86325,625	33398,45	0
23.09.2024	2121,559	87316,508	88028,82	85258,93	87076,219	34142,42	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 14:48:55