

#145447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальная 55-65, г. Калининград

4342

5099

ТЭМ-104

1552045

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,689	59,578	59,068	58,201	58,074	24	24	0	0	72,2	60,5	9	5,1	-
25.07.2025	0,675	58,461	57,951	57,111	56,979	24	24	0	0	72,2	60,4	9	5,1	-
26.07.2025	0,646	56,402	55,904	55,096	54,959	24	24	0	0	72,3	60,7	9	5,1	-
27.07.2025	0,647	56,719	56,205	55,406	55,254	24	24	0	0	72,3	60,7	9	5,1	-
28.07.2025	0,634	55,688	55,164	54,396	54,229	24	24	0	0	72,4	60,8	9	5,1	-
29.07.2025	0,652	57,52	57,031	56,188	56,062	24	24	0	0	72,3	60,8	9	5,1	-
30.07.2025	0,573	46,611	46,113	45,529	45,352	22,15	22,15	0	0	72,4	59,9	9	5,1	-
31.07.2025	0,616	48,844	48,162	47,719	47,383	24	24	0	0	72,1	59,3	9	5,1	-
01.08.2025	0,635	51,082	50,453	49,898	49,625	24	24	0	0	72,3	59,6	9	5,1	-
02.08.2025	0,656	52,52	51,922	51,314	51,08	24	24	0	0	72	59,3	9	5,1	-
03.08.2025	0,665	53,127	52,549	51,904	51,697	24	24	0	0	72,1	59,4	9	5,1	-
04.08.2025	0,66	54,449	53,92	53,189	53,027	24	24	0	0	72,2	59,9	9	5,1	-
05.08.2025	0,703	56,289	55,758	54,994	54,855	24	24	0	0	72	59,3	9	5,1	-
06.08.2025	0,707	56,773	56,246	55,465	55,33	24	24	0	0	72,1	59,4	9	5,1	-
07.08.2025	0,698	56,412	55,855	55,107	54,939	24	24	0	0	72,3	59,7	9	5,1	-
08.08.2025	0,706	57,365	56,834	56,041	55,9	24	24	0	0	72,2	59,7	9	5,1	-
09.08.2025	0,69	56,686	56,139	55,379	55,217	24	24	0	0	72,1	59,7	9	5,1	-
10.08.2025	0,68	56,311	55,775	55,012	54,855	24	24	0	0	72,1	59,8	9	5,1	-
11.08.2025	0,69	56,555	56,002	55,25	55,082	24	24	0	0	72,2	59,8	9	5,1	-
12.08.2025	0,661	54,547	53,988	53,287	53,096	24	24	0	0	72,2	59,9	9	5,1	-
13.08.2025	0,649	52,9	52,328	51,672	51,463	24	24	0	0	72,4	60	9	5,1	-
14.08.2025	0,649	56,176	55,65	54,885	54,721	24	24	0	0	72	60,3	9	5,1	-
15.08.2025	0,647	55,863	55,35	54,58	54,43	24	24	0	0	71,9	60,1	9	5,1	-
16.08.2025	0,67	57,4	56,902	56,09	55,963	24	24	0	0	71,7	59,9	9	5,1	-
17.08.2025	0,63	54,086	53,629	52,846	52,736	24	24	0	0	72	60,1	9	5,1	-
18.08.2025	0,631	53,979	53,545	52,74	52,66	24	24	0	0	71,9	60	9	5,1	-
19.08.2025	0,679	56,967	56,584	55,66	55,65	24	24	0	0	71,9	59,8	9	5,1	-
20.08.2025	0,678	57,057	56,637	55,744	55,699	24	24	0	0	72	60	9	5,1	-
21.08.2025	0,702	59,596	59,242	58,223	58,258	24	24	0	0	72,1	60,1	9	5,1	-
22.08.2025	0,699	59,047	58,615	57,686	57,641	24	24	0	0	72,1	60,1	9	5,1	-
23.08.2025	0,728	61,285	60,959	59,881	59,955	24	24	0	0	71,9	59,8	9	5,1	-
Итого:	20,645	1726,295	1710,48	1686,493	1682,171	742,15	742,15	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,645													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,15

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	335,725	21436,338	21755,115	20890,527	21392,293	4212,25	0
23.08.2025	356,37	23162,631	23465,598	22577,021	23074,465	4954,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:52:32