

# #22991#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (отопление)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4466  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104479  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,787	175,4	176,85	173,24	175,43	-2,19	24	0	0	50,6	40,3	10,34	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,722	175,58	177,02	173,42	175,58	-2,16	24	0	0	50,4	40,4	9,96	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	1,84	175,64	177,13	173,48	175,69	-2,21	24	0	0	51,5	40,9	10,63	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	1,942	175,96	177,49	173,71	176,05	-2,34	24	0	0	52,6	41,4	11,2	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,99	176,14	177,7	173,82	176,26	-2,44	24	0	0	53,2	41,7	11,48	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,108	176,66	178,3	174,3	176,86	-2,56	24	0	0	54,2	42,1	12,12	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,016	176	177,55	173,73	176,11	-2,38	24	0	0	53	41,4	11,64	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,086	176,2	177,79	173,87	176,35	-2,48	24	0	0	53,7	41,7	12	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	2,142	176,51	178,15	174,11	176,67	-2,56	24	0	0	54,4	42	12,34	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	2,323	176,98	178,74	174,34	177,14	-2,8	24	0	0	56,7	43,4	13,34	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	2,237	176,7	178,42	174,15	176,88	-2,73	24	0	0	56	43,1	12,87	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,236	175,79	177,48	173,28	175,96	-2,68	24	0	0	55,7	42,8	12,92	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,336	175,68	177,51	173,04	175,91	-2,87	24	0	0	57,1	43,6	13,53	0,7	0,7	0
09.03.2021	2,427	176,18	178,06	173,42	176,44	-3,02	24	0	0	58,2	44,2	14,01	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	2,365	169,86	171,69	167,21	170,15	-2,94	24	0	0	58,2	44	14,17	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,368	161,6	163,36	159,08	161,92	-2,84	24	0	0	58,4	43,5	14,91	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,878	160,61	162,02	158,6	160,78	-2,18	24	0	0	51,9	40	11,86	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,72	159,76	161,05	157,89	159,93	-2,04	24	0	0	49,6	38,7	10,92	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,89	160,84	162,24	158,83	161,04	-2,21	24	0	0	51,8	39,9	11,91	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1,87	160,78	162,18	158,78	160,98	-2,2	24	0	0	51,7	39,9	11,8	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,812	160,47	161,82	158,56	160,66	-2,1	24	0	0	50,7	39,2	11,45	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,976	161,09	162,56	159,02	161,31	-2,29	24	0	0	52,8	40,4	12,44	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	2,082	161,48	163,03	159,26	161,71	-2,45	24	0	0	54,4	41,3	13,09	0,7	0,7	1
19.03.2021	2,327	161,87	163,59	159,38	162,15	-2,77	24	0	0	57,5	42,9	14,63	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	2,399	162,04	163,85	159,45	162,32	-2,87	24	0	0	59	43,9	15,09	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	2,087	161,47	163,04	159,23	161,69	-2,46	24	0	0	54,7	41,5	13,16	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	2,02	161,21	162,74	159,02	161,43	-2,41	24	0	0	53,8	41,1	12,73	0,7	0,7	-
Итого:	55,986	4568,5	4611,36	4506,22	4573,4	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,986														

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1056,619	92856,01	93590,79	91616,61	92821,54
22.03.2021	1112,605	97424,51	98202,15	96122,83	97394,94

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2021 13:13:40