

#297264#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (отопление)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4466  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104479  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,786	160,32	160,89	158,42	159,71	-1,29	24	0	0	50,8	39,5	11,3	0,7	0,7	-
20.03.2026	1,739	160,31	160,87	158,41	159,67	-1,26	24	0	0	50,1	39,1	11	0,7	0,7	-
21.03.2026	1,749	160,26	160,91	158,42	159,73	-1,31	24	0	0	50	38,9	11,07	0,7	0,7	-
22.03.2026	1,715	160,36	160,94	158,52	159,78	-1,26	24	0	0	49,7	38,9	10,86	0,7	0,7	-
23.03.2026	1,741	160,33	161,16	158,44	159,96	-1,52	24	0	0	50,6	39,6	11	0,7	0,7	-
24.03.2026	1,722	160,35	161,06	158,46	159,86	-1,4	24	0	0	50,5	39,6	10,9	0,7	0,7	-
25.03.2026	1,682	160,46	161,13	158,55	159,93	-1,38	24	0	0	50,5	39,9	10,65	0,7	0,7	-
26.03.2026	1,691	160,08	160,67	158,18	159,47	-1,29	24	0	0	50	39,3	10,72	0,7	0,7	-
27.03.2026	1,781	160,3	160,87	158,37	159,67	-1,3	24	0	0	50,9	39,6	11,27	0,7	0,7	-
28.03.2026	1,743	160,12	160,66	158,24	159,47	-1,23	24	0	0	50,4	39,3	11,03	0,7	0,7	-
29.03.2026	1,628	153,31	153,91	151,53	152,76	-1,23	23	0	0	49,8	39	10,77	0,7	0,7	-
30.03.2026	1,756	160,33	160,96	158,41	159,77	-1,36	24	0	0	50,7	39,6	11,11	0,7	0,7	-
31.03.2026	1,733	160,05	160,73	158,16	159,53	-1,37	24	0	0	49,9	39	10,97	0,7	0,7	-
01.04.2026	1,786	160,11	160,77	158,21	159,57	-1,36	24	0	0	50,6	39,2	11,3	0,7	0,7	-
02.04.2026	1,901	160,38	161,13	158,33	159,87	-1,54	24	0	0	52,4	40,3	12,05	0,7	0,7	-
03.04.2026	1,741	159,91	160,61	158,01	159,42	-1,41	24	0	0	50,1	39	11,02	0,7	0,7	-
04.04.2026	1,751	159,99	160,67	158,08	159,48	-1,4	24	0	0	50,2	39,2	11,1	0,7	0,7	-
05.04.2026	1,738	160,09	160,68	158,2	159,49	-1,29	24	0	0	50,3	39,3	11,01	0,7	0,7	-
06.04.2026	1,733	159,84	160,61	157,95	159,41	-1,46	24	0	0	50,3	39,3	11	0,7	0,7	-
07.04.2026	1,765	159,82	160,52	157,9	159,32	-1,42	24	0	0	50,4	39,2	11,21	0,7	0,7	-
08.04.2026	1,808	159,88	160,66	157,97	159,46	-1,49	24	0	0	50,4	39	11,47	0,7	0,7	-
09.04.2026	1,843	160,09	160,76	158,14	159,58	-1,44	24	0	0	50,8	39,1	11,67	0,7	0,7	-
10.04.2026	1,821	160,07	160,72	158,14	159,53	-1,39	24	0	0	50,7	39,2	11,54	0,7	0,7	-
11.04.2026	1,674	159,68	160,26	157,9	159,14	-1,24	24	0	0	49	38,4	10,61	0,7	0,7	-
12.04.2026	1,673	159,91	160,54	158,09	159,39	-1,3	24	0	0	49,2	38,6	10,6	0,7	0,7	-
13.04.2026	1,719	160,09	160,73	158,2	159,54	-1,34	24	0	0	50,2	39,3	10,9	0,7	0,7	-
14.04.2026	1,703	160,04	160,73	158,16	159,54	-1,38	24	0	0	50,3	39,5	10,81	0,7	0,7	-
15.04.2026	1,613	159,93	160,5	158,09	159,31	-1,22	24	0	0	49,2	39	10,21	0,7	0,7	-
16.04.2026	1,657	159,92	160,48	158,12	159,3	-1,18	24	0	0	49,4	38,8	10,51	0,7	0,7	-
17.04.2026	1,726	159,94	160,52	158,06	159,33	-1,27	24	0	0	50,2	39,2	10,95	0,7	0,7	-
18.04.2026	1,697	160,02	160,64	158,12	159,44	-1,32	24	0	0	50,1	39,3	10,77	0,7	0,7	-
Итого:	53,815	4956,29	4976,29	4897,78	4939,43	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,815														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1478,575	118647,1	107975,91	117046,37	107117,49
18.04.2026	1532,39	123603,39	112952,2	121944,15	112056,92

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 13:00:51