

#22988#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (отопление)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4466
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104479
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,489	164,53	165,06	162,85	163,88	-1,03	24	0	0	47,1	38	9,15	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	1,632	165,2	165,81	163,3	164,61	-1,31	24	0	0	49,1	39,1	10	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	1,687	158,46	159,14	156,58	157,97	-1,39	23	0	0	50,6	39,8	10,8	0,7	0,7	6
27.03.2023	2,12	166,64	167,61	164,28	166,2	-1,92	24	0	0	55,2	42,2	12,95	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	2,344	167,38	168,52	164,8	167,05	-2,25	24	0	0	57,9	43,7	14,25	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	2,043	166,3	167,23	164,06	165,91	-1,85	24	0	0	54	41,6	12,47	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	1,538	164,76	165,33	163,06	164,26	-1,2	24	0	0	47,5	38,1	9,47	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	1,424	164,32	164,81	162,77	163,76	-0,99	24	0	0	45,9	37,2	8,77	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	1,748	165,21	165,89	163,3	164,68	-1,38	24	0	0	49,6	38,9	10,72	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	1,972	165,79	166,66	163,61	165,32	-1,71	24	0	0	52,7	40,6	12,08	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	2,179	166,44	167,46	164,09	166,08	-1,99	24	0	0	55,2	41,9	13,3	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	2,184	166,75	167,77	164,37	166,39	-2,02	24	0	0	55,4	42,1	13,32	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	2,171	166,57	167,57	164,24	166,18	-1,94	24	0	0	55,2	41,9	13,25	0,7	0,7	1
06.04.2023	2,006	166,18	167,06	163,98	165,75	-1,77	24	0	0	53	40,8	12,26	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	1,558	164,74	165,32	162,99	164,25	-1,26	24	0	0	47,6	38	9,58	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	1,384	164,55	165	162,91	164,02	-1,11	24	0	0	45,6	37	8,51	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	1,522	165,04	165,59	163,31	164,43	-1,12	24	0	0	47,5	38,1	9,35	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	1,505	165,17	165,73	163,4	164,63	-1,23	24	0	0	47,5	38,2	9,23	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	1,427	165,53	166,02	163,82	164,86	-1,04	24	0	0	46,7	38	8,73	0,7	0,7	10
12.04.2023	1,324	164,49	164,94	162,88	163,86	-0,98	24	0	0	45,4	37,3	8,15	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	1,352	166,81	167,2	165,15	166,15	-1	24	0	0	45,4	37,2	8,19	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	1,387	166,28	166,71	164,6	165,59	-0,99	24	0	0	45,9	37,5	8,46	0,7	0,7	11
15.04.2023	1,373	165,45	165,93	163,78	164,9	-1,12	24	0	0	45,7	37,3	8,41	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	1,556	165,75	166,29	164	165,15	-1,15	24	0	0	47,7	38,2	9,5	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	1,496	165,56	166,03	163,85	164,93	-1,08	24	0	0	46,8	37,7	9,15	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	1,431	165,31	165,7	163,64	164,73	-1,09	24	0	0	45,8	37,1	8,75	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	1,49	165,84	166,24	164,11	165,13	-1,02	24	0	0	46,9	37,8	9,11	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,659	80,05	80,14	79,25	79,66	-0,41	24	0	0	45,3	36,9	8,35	0,7	0,7	-
Итого:	46,001	4545,1	4562,76	4492,98	4530,33	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,001														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	307,432	23902,62	24071,86	23566,53	23876,08
20.04.2023	353,433	28447,72	28634,62	28059,51	28406,41

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 14:34:37