

#116996#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4536
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105631
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,878	0,507	42,25	33,65	41,56	33,19	8,37	24	0	0	60,7	49,6	11,13	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,937	0,573	42,79	33,14	42,08	32,66	9,42	24	0	0	60,8	49,9	10,99	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,919	0,574	43,26	33,22	42,56	32,78	9,78	24	0	0	59,5	49,3	10,24	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,882	0,522	42,42	33,49	41,72	33,03	8,69	24	0	0	60,6	49,9	10,71	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,822	0,467	41,66	33,7	40,95	33,22	7,73	24	0	0	60,8	50,2	10,66	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,826	0,462	41,8	33,93	41,08	33,45	7,63	24	0	0	60,9	50,1	10,79	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,856	0,498	41,93	33,36	41,21	32,93	8,28	24	0	0	60,6	49,9	10,78	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,856	0,502	41,51	32,94	40,81	32,49	8,32	24	0	0	60,7	49,9	10,78	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,882	0,531	42,07	32,77	41,39	32,37	9,02	24	0	0	59,6	48,9	10,67	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,919	0,585	43,15	32,65	42,45	32,31	10,14	24	0	0	58,3	48,2	10,12	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,881	0,527	41,89	32,68	41,21	32,26	8,95	24	0	0	59,5	48,6	10,85	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,864	0,503	41,28	32,53	40,59	32,14	8,45	24	0	0	59,8	48,7	11,13	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,913	0,569	42,1	32,15	41,4	31,79	9,61	24	0	0	59,6	48,9	10,74	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,922	0,574	42,16	32,03	41,47	31,69	9,78	24	0	0	59,4	48,6	10,82	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,819	0,469	40,6	32,16	39,92	31,88	8,04	24	0	0	59,1	48,2	10,85	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,907	0,569	42,21	31,87	41,53	31,63	9,9	24	0	0	58	47,5	10,52	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,931	0,598	42,95	31,87	42,29	31,62	10,67	24	0	0	57,4	47,3	10,09	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,867	0,501	40,95	31,99	40,27	31,72	8,55	24	0	0	59,3	47,9	11,38	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,897	0,539	41,58	31,81	40,92	31,56	9,36	24	0	0	58,7	47,8	10,95	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,847	0,5	41,13	32,01	40,48	31,76	8,72	24	0	0	58,3	47,6	10,67	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,776	0,466	37,38	28,5	36,81	28,29	8,52	24	0	0	56	45,5	10,51	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,89	0,518	40,95	31,86	40,27	31,59	8,68	24	0	0	60	48,3	11,7	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,831	0,467	40,13	31,88	39,47	31,62	7,85	24	0	0	59,7	48,1	11,57	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,965	0,617	42,85	31,6	42,18	31,36	10,82	24	0	0	58	47,4	10,65	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,802	0,473	36,16	27,88	35,58	27,58	8	24	0	0	60	48,2	11,76	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,843	0,455	39,52	31,64	38,85	31,37	7,48	24	0	0	60,8	48,5	12,38	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,926	0,559	40,34	30,73	39,66	30,46	9,2	24	0	0	60,8	48,8	12,02	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,778	0,391	37,79	30,87	37,12	30,63	6,49	24	0	0	60,7	48,3	12,45	0,7	0,7	-
21.02.2025	0,798	0,428	38,33	30,73	37,68	30,49	7,19	24	0	0	60	47,9	12,07	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,881	0,525	39,88	30,56	39,22	30,32	8,9	24	0	0	59,3	47,6	11,62	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,879	0,539	40,5	30,54	39,87	30,3	9,57	24	0	0	57,4	46,6	10,83	0,7	0,7	-
Итого:	26,994	0	1273,52	990,74	1252,6	980,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,994															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	591,743	22791,65	15750,22	22444,49	15609,59
23.02.2025	618,737	24065,17	16740,96	23697,09	16590,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 7:33:08